PROJEKTÜLESANNE NR: **304814**

Merekooli tn 4 peakaitsme suurendamine
Käsmus,Vihula vallas L-Virumaal.
Projekti kood: LP4723

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi Meleagris OÜ			Isiku- või registrikood 14037219
Kontakt aadress	Tänav / maja / korter Võru, Jüri tn, 22-4	Sihtnumber 65608	Maakond Võru maakond
	Telefon 5660 0277	e-post karinantsov@hotmail.com	
Esindaja	Nimi ANDRES BURAVLJOV-TROJANSKI		Esindamise alus Volikiri
	Telefon 5063327	e-post ANDRES@ELEKTRITEENUS.EE	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Käsmu, Merekooli tn, 4,Lääne-Viru maakond	
Tarbimiskoht Käsmu eramu	Katastriüksuse number 92201:014:0800

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED

Pingeklass Madalpinge	Faaside arv	Amprite arv 80 A
Liitumispunkti asukoht 41: Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel.		

TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED

Elektriline aadress	Toitealajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider
	VÕSU 110/10	KÄSMU:VS0	Käsmu rahvamaja: (Tapa)	F1:Käsmu rahvamaja
Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes	Vanemprojektijuht Üllar Viltrop ,telef- 58 65 4994			
Projekteerimistöö vastuvõtja	Vanemprojektijuht Üllar Viltrop ,telef- 58 65 4994			
Projekt vaja kooskõlastada	Projektide kooskõlastamise avaldus e-teeninduses			
Märkused	Tihe varustuskindluse piirkond,EIC:38ZEE-00687968-O			

EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
D) Madalpingeliin(id)		

kandurjuhtme/maakaabli pikkus (m)	60/25m	
soovitav ristlõige (mm)	3x120+95/120 mm2	3x70+95
F) Liitumis/mõõtekilbid		
Liitumis/mõõtekilpide arv (tk)	üks ühekohaline PLC 3x 80 A	

Lisa 1:

Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView, Projekteeritavad elektrivõrgu elemendid tuleb tähistada vastavalt standardile (P346 0, 4 - 20 kV võrgustandard - identifitseerimine ja tähistamine). Operatiivtähiseid väljastatakse aadressilt: optahis@elektrilevi.ee, Projekteerijal taotleda KOV-lt projekteerimistingimused, Projekteeritavate elektrivõrgu elementide täpsed asukohad määrata projekteerimise käigus, arvestades kohalikku olukorda, planeeringuid, teisi projekte jms, Vertikaalplaneeringu olemasolul tuleb projektis kajastada projekteeritavate elektrivõrgu elementide absoluutkõrgusmärgid, Elektrivõrgu parameetrid täpsustada elektrivõrgu arvutuste alusel, Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks koostada projektile EPP-s vastav alamtellimus, Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks pöörduda Elektrilevi OÜ ehitusosakonna maateenuse spetsialisti poole, Kolmandate osapoolte esitatavad erinõuded tuleb kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga

Lisa 2:

1:Projekteerida LK 3x 80 A kinnistu piirile.
2.Toide kaablga õhuliini mastist.
3.Alajaamas fiidrisse kaitse 200A , lüliti parameetrid vastavalt lühisvoolu arvutustele.
4.Paigaldada mastide 4 ja 5 vahele AMKA3x120+95

Lisa 3:

AS 304814.dxf, AS 304814.JPG

KOOSTAJA

Nimi	Kuupäev
Heiki Keinaste	14.11.2017