



TINGMÄRGID ASENDIPLAANIDEL:

- Projekteeritud mp õhuliini asendus
- | Projekteeritud tõmmits
- Katastrüüksuse piir

Olemasolev õhuliin 4xA-50 asendada vahemikus MAJ - mast 6 õhukaabliga AMKA 3x70+95, L=418m

34202:001:0390
Aasajõe

Mastil 6 olemasolev tõmmits asendada 2 uue tõmmitsaga mastist ühe kaugusele ja võrdset liini teljest kummalegi poole

X = 6527550
Y = 5054450

Projekt Alajaama HEINO:(Risti) F1 ja F2 rekonstrueerimine, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond (JT1005)				Tellija Elektrilevi OÜ	
Joonis Üldasendiplaan				Joonise nr 003	
Projekteeris	Ivo Rohula		56 761 280	Mõotkava	M 1:500
Kontrollis	A.Erik		53 090 199	Staadium	Tööprojekt
E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348				Keel	Leht
				EST	3