



**TERVISEAMET**

Marika Karo  
Kambja Ignatsi Jaagu Kool  
marika.karo@kambja.edu.ee  
Kesk 12, Kambja alevik  
Kambja vald, 62034 Tartumaa

Teie 27.08.2024 nr 9.3-2/24/8596-1

Meie 12.09.2024 nr 9.3-2/24/8596-5

### **Haridusasutuse terviseohutuse hinnang, Kambja Ignatsi Jaagu Kool**

Kambja Ignatsi Jaagu Kool (isiku-/registrikood 75009562; elu-/asukoha aadress Kesk 12, Kambja alevik, Kambja vald 62034 Tartumaa; telefon (+372) 5450 2161; e-post marika.karo@kambja.edu.ee) esindaja Marika Karo on esitanud taotluse Kambja Ignatsi Jaagu Kooli uute klassiruumidele terviseohutuse hinnangu väljastamiseks (planeeritud lisakohti 30), asukoha aadressiga Kesk 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartumaa.

Hinnangu saamiseks on lisatud järgmised dokumendid ja andmed:

- ☒ hinnatavate ehitiste, maa-ala, ruumide ja sisustuse andmed;
- ☒ joogivee analüüside tulemused;
- ☒ valgustustiheduse mõõtmise protokoll;
- ☒ ventilatsiooni ja muude tehnoseadmete mõõtmistulemused;
- ☒ asutuse projekt;
- ☒ töötajate tervisetõendid.

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele:

- ☒ rahvatervise seadus;
- ☒ nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus;
- ☒ Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“ (edaspidi määrus nr 84);
- ☐ sotsiaalministri 27.03.2001 määrus nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“;
- ☐ Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“;
- ☐ sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“;
- ☐ sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“;
- ☒ sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded I“;
- ☒ sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ (edaspidi määrus nr 42);
- ☐ Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määrus nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“;
- ☐ ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

- ☒ EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;
- ☒ EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017 (edaspidi EVS 906:2018).

Terviseamet on vaadanud esitatud dokumendid läbi, vormistanud objekti vastavuse kontrollakti ning annab järgnevalt hinnangu haridusasutuse terviseohutusele<sup>1</sup>.

Terviseamet leiab, et Kambja Ignatsi Jaagu Kooli maa-ala ja ruumide sisustus vastab kehtivatele tervisekaitse nõuetele, kuid **kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses järgnevad puudused:**

- Majatehnik OÜ esitatud sundventilatsiooni hinnangu järgi ei vasta õpperuumides õhuvahetus standardis EVS 906:2018 esitatud normidele, mistõttu ei ole tagatud määruse nr 84 § 12 lg 2 kohane piisav õhuvahetus ja värske õhuvooluhulk inimese kohta. Õpperuumide aknad olid avatavad, mis võimaldavad teostada regulaarselt tuulutamist.
- Tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused on esitamata, mistõttu ei olnud võimalik hinnata müratasemete tulemuste vastavust määruse nr 42 nõuetele.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Janne Nurme  
vaneminspektor (keskkonnatervis)

Janne Nurme 53410225  
janne.nurme@terviseamet.ee

---

<sup>1</sup> Hinnang kajastab hinnatava kooli või koolieelse lasteasutuse hetkelist (hinnangu koostamise kuupäevalist) terviseohutuse alast olukorda. Muudatuste korral, mis võivad kooli või koolieelse lasteasutuse terviseohutuse alast olukorda mõjutada või muuta kaotab käesolev hinnang kehtivuse.