Position number	Name	Product model description	Sum
A1	H321	321 süvis – DIGIDIM Multisensor süv. IP30	16
A3	H314	314 süvis – DIGIDIM Suunatav Mircrowave andur süv. IP30	2
A4	HA–ST47	Kohaloleku andur süv – pp ST47 360° 2000W IP44 valge	34
E2	VRS108106	Evakuatsioonivalgusti Suunaviit Glamox, Verso–R GR E3/DALI, kahepoolne kupliga	10
H1	4008321957344	Osram DALI analoog dimmer 315/220–240 25X1	4
H2	H492	492 – Helvar DALI releemoodul 16A	2
H3	H405	405 – Helvar DALI repeater	1
K1	H910	Helvar ruuter 910, 128 seadet	1
K3	H494	494 – Helvar DALI releemoodul 4x16A	1
K10	1104.0005.0001	Elektri otsearvesti UEM80–D M (5–80 A) (M–Bus)	2
L1	H444	444 – DIGIDIM mini sisestusseade	7
Pos V1	51MP12WD2M42	Leedpaneel Siteco Apollon 31, 600x600mm, 4000lm, 35W, 3000K, DALI2	42
Pos V2	51DB15DF32	Allvalgusti Siteco Lunis 21 L, DALI2, PC, 830, 1670 lm, 14 W, 121 lm/W, Ø162 mm, IK02	40
Pos V3.1	51MQ17WD2312 + 59MQ27005021	Leedpaneel Siteco Apollon 21 6900lm 830 DALI 2 307x1545 mm	52
Pos V4	51MQ18WD2314	Leedpaneel Siteco Apollon 21 L,1195x295, 4090lm 830, DALI 2	3
Pos V5	51WD107AG1A	Plafoonvalgusti Siteco Rondel 41–S, ON/OFF, PMMA, 830/840, 1350 lm, 13 W, 104 lm/W, Ø280 mm, 100 mm, IK02, –30..+40°C	28
Pos V6	51WD107BG2A	Plafoonvalgusti Siteco Rondel 41–M, ON/OFF, PMMA, 830/840, 2300 lm, 21 W, 105 lm/W, Ø330 mm, 110 mm, IK02, –30..+40°C	20
Pos V7	51WD107BG2AS	Plafoonvalgusti Siteco Rondel 41–M, ON/OFF, 830/840, 2300 lm, 22 W, 100 lm/W, Ø330, 110 mm, IK02, –20..+40°C	12
Pos V10	2–400–02–2	Valgusti Flex Wall Lamp must	28
Pos V11	A1539–OOWWLNW	Jung öövalgusti, 4000K	17
Pos V12	40580752140 71	LDV ENDURA STYLE UpDown valge	13
Pos V13	123693	Valgusti Konko Light d 30, h 22 cm (matt valge)	5
Pos V14.1	4099854058578	Ripplaevalgusti süvistatav Alpe–06 + 3000 K GU10, PAR16 8036 DIM 8,3W/930 GU10	9
Pos V15	H0467656 108200	Valgusti CREST 1L MARKSLÖJD	4
Pos V20	641749	CORONA STREET LED EVO RW1 8150LM DALI II KL. IP66	18
T1	LUM599208	Turvavalgusti Glamox LUMI–R WH 180 E3/DALI XWB, open area	2
T2	LUM100416	Turvavalgusti Glamox, LUMI–R WH 180 E3/DALI CR, corridor	2
T3	LUM598951	Turvavalgusti Glamox LUMI–S WH 180 E3/DALI XWB, open area	2
TX	ORT113475	Turvavalgusti Glamox, Ortus–W WH E3/DALI LO SIGN	4
		Nupplüliti, impulss, 1–pooluseline, süvistatav (karbik)	27
		Lihtlüliti, süvistatav, IP20	19
		Nupplüliti 2–ne, impulss, 4–pooluseline, süvistatav	7
		Nupplüliti 1–ne, touch dim, süvistatav	17

MÄRKUSED JA NÕUDED:
PINGESÜSTEEM 230V MAANDATUD NEUTRAALIGA.
ELEKTRIPAIGALDISE PINGE 230V.

1. Elektriseadmete normaalselt pingevabad metallkonstruktsioonid maandada, kui seadme valmistaja ei näe ette teisiti (näiteks kahekordse isolatsiooniga seadmed).
2. Installatsioon teha grupivõrgu skeemil toodud kaablitega, kui ei ole näidatud teine kaabel või teine soonte arv, varjatult ripplagede taga või süvistatult hoone konstruktsioonidesse.
3. Lülitite paigalduskõrgus üldjuhul 1,0 m põrandast, kui ei ole näidatud teine paigalduskõrgus.
4. Seintest ja vahelagedest läbiviigud teostada PVC torudes. Pärast kaablite paigaldamist läbiviigud tihendada tulepüsivalt ja hermeetiliselt vastavalt seinte ja vahelagede tulepüsivusastmele.
5. Tubade numbrivalgusti koridorides, paigaldada 1.8m kõrgusele, uksest teisele poole 0.5m

MÄRKUSED JA NÕUDED:

1. Turvavalgustid hakkavad põlema toitekatkestuse ajal.
2. Turvavalgustite tööaeg akureziimis min. 3 tundi.
3. Väljapääsu märkvalgustid tähisega "E" töötavad pidevalt põlevas režiimis.
4. Turvavalgustuse sidumine TOA ja ATSiga – kui on ATS häire, siis HEL444 ga võtame ATS signaali. ATS signaali korral peab kogu turvavalustus minema püsirežiimi.
5. Kui turvavalgustussüsteemis rike, siis anname 492 releega signaali TOA süsteemi.



KOOSTAS	T.Ruben	TELLIJA: MTG GRUPP OÜ	MÕÕTKAVA:M1:100	FILE:1263_TP_EL–5–21_2k–V2
KONTROLLIS	K.Kookmaa		LEHT: 6/6	PABER: A2
KINNITAS	K.Hiob	OBJEKT: Keila haigla C korpuse rekonstrueerimine Elektrivarustuse Tööprojekt Pargi tn. 30, Keila linn	JOONISE NR.: EL–9–21	
STAADIUM	TP		DeltaE Inseneribüroo	Deltaé Insenerid OÜ Mõisaküla 3/5, Tallinn Harju maakond, Eesti, 12618 tel. +372 555 10 442 info@deltae.ee MTR reg. nr. TEL003409 Ärireg. nr. 12422717
KUUPÄEV	10.1.2025	NIMETUS: Mõõdistuspunktid 2.korrus		
TÖÖ NR.	1263			