



TRANSPORDIAMET

Pärnu Linnavalitsus
linnavalitsus@parnu.ee
Suur-Sepa tn 16
80098, Pärnu, Pärnu maakond

Teie 12.08.2024

Meie 12.08.2024 nr 7.1-2/24/13951-2

**Pärnu linna Lindi küla Kõrtsi septik
ja imbsüsteem, menetlus nr 444931**

Olete ehitusregistri kaudu esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Pärnu linna Lindi küla riigitee 19101 Audru-Tõstamaa-Nurmsi kaitsevöönditesse Kõrtsi kinnistule (kat tunnus 15905:004:0052) kavandatud septiku ja imbväljaku ehitusteatise. Projekteeritud rajatise imbväljak ei oma puutumust riigitee 19101 kaitsevööndiga km 12,1 jäädes ca 60 m ja septik ca 75 m kaugusele riigitee katte servast.

Vastavalt EhS § 70 lg 2 p 2 on ehitise kaitsevööndis keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist, sealhulgas eemaldada ning kuhjata pinnast.

Lähtuvalt EhS § 70 lg 3 **kooskõlastame** ehitusteatise 2411201/20027 vastavalt esitatud OÜ Puurkaevumeistrid tööle nr 0908_EP.

Juhime tähelepanu, et projekti realiseerimisel tuleb arvestada alljärgnevate nõuetega:

1. Materjalide veod korraldada olemasoleva juurdepääsutee kaudu. Materjalide maha- ja pealelaadimine riigiteelt on lubatud vaid vastava ohutu, Transpordiametiga kooskõlastatud liikluskorralduse olemasolul. Tööde tegemine ja materjalide ladustamine kavandada selliselt, et oleks tagatud kliimaministri 17.11.2023 määruses nr 71 „Tee projekteerimise normid“ toodud ohutuse põhimõtted külgnähtavuse ja ristumiskoha nähtavuskolmnurga kohta.
2. Projekti realiseerimisel tuleb vältida pinnase (muda, kruus jms) kandumist riigiteele. Vajadusel näha ette vastavaid leevendavaid meetmeid, näiteks sõidukite puhastamine enne riigiteele sõitmist.

Käesolev nõusolek kehtib 2 aastat väljastamise kuupäevast.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Harjak

juhataja

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee