



PÄÄSTEAMET

Saaremaa Vallavalitsus
vald@saaremaavald.ee

Teie 06.03.2026 nr 5-2/1230-1

Meie 18.03.2026 nr 7.2-3.4/1695-2

**Järve külas Nurga detailplaneeringu
osalise kehtetuks tunnistamise otsuse
eelnõu kooskõlastamata jätmine.**

Päästeamet jätab kooskõlastamata eelnõu järgnevatel põhjustel:

Esitatud dokumentidest ei selgu, millistele tingimustele hakkab vastama uus planeeritud tuletõrje veevarustus planeeringualal. Siseministri 18.02.2021 määrus nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ näeb ette leevenduste tingimused veevõtukoha kauguse osas, kuid ei selgu kas mõnda neist saab kasutada planeeringualal. Planeeringu dokumentidest ei selgu, millist leevendust kasutama hakatakse planeeringualal olukorras, kus veevõtukoha asukoht muutub.
Alus: TuoS § 23 lg 2

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Margo Kubjas
Ohutusjärelevalve büroo
nõunik
Lääne päästekeskus

Margo Kubjas
+372 4549762
margo.kubjas@paasteamet.ee