

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- ←→ Olemasolev MP maakaabel
Projekteeritud jaotus- ja liitumiskilp
Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N, lahtisel meetodil
○ Olemasolev puitmast
— Kinnistu piir
←→ Olemasolev KP maakaabel
←→ Olemasolev MP õhuliin
— Olemasolev aed
— Olemasolev liitumiskilp
Tarbijakaabli reservtoru D110mm, 450N, L=2m

Märkus:

- Gealusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-152
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Kaablite paigaldussügavus min 0,7m.

Olemasolev KP kaabel
KPL27523. Vajadusel pikendada
ning ühendada projekteeritud AJ16498.

Paigaldada jaotuskilp
JK68263 ning voolutrafodega
liitumiskilp LK229076.

AJ16498 F3:
Paigaldada kaks maakaablit AXPk 4G240
kuni projekteeritud jaotuskilbini JK68263
L=2x 132/140m. Kaablid paigaldada olemasoleva
keskpingekaabli (KPL27523) kaitsevööndisse.
Kaablid paigaldada kaablikaitsetorusse D110mm 750N.
Kaablite tunnused MPL426855 ja MPL426856.

Ehituse ajaks puiduhunnik
mujale tõsta.

33701:001:0563
Paunküla metskond 22

Ehituse ajaks konteiner/
soojak mujale tõsta.



AJ16498 F1:
Paigaldada maakaabel AXPk 4G120
(MPL426846) kuni mastini M1, L=8/23m.
Vana kaabel viia tööst välja.

Projekteeritud KAJ AJ16498
400kVA trafoga. Olemasolev
KAJ AJ Polar:(Kose) demonteerida
ning paigaldada uude asukohta
(vt asendiplaan LK 5). **Vältida
päikesejaama kahjustamist!**

AJ16498 F7:
Taastada LK183071 toide
kaabliga AXPk 4G50 (MPL201384).

AJ16498 F5:
Paigaldada jaotuskilp JK68261.
Paigaldada maakaabel AXPk 4G120
(MPL426847) kuni JK68261, L=1/9m.
JK68261'st taastada toide Saulasaare JK
ning TK1:JK17597'le.

33701:001:0557
Urva

Tellija: 	Töövõtja: 	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 15.07.2024
			Töö nr: 06/01/1482
Töö nimetus: Urva liitumine madalpingel Saula küla, Kose vald, Harju maakond, LC1482, IP7254	E-mail: sander.kotter@enersense.com Tel nr: +372 5547 836	Joon nr: 001 LK 4 A3	
		Mõõtkava:1:500	
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Sander Kotter Kontrollis: Janar Kubbi		