



TRANSPORDIAMET

Harku Vallavalitsus
harku@harku.ee
Kallaste tn 12
76901, Harju maakond, Harku vald,
Tabasalu alevik

Teie 08.02.2024

Meie 16.02.2024 nr 7.1-2/24/891-4

Muraste küla ELASA sidekaevu 094K117 vahetuse projekti kooskõlastamata jätmine

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Harju maakonna Harku valla Muraste küla **11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee km 13,41** teemaal asuva ELASA sidekaevu 094K117 vahetuse projekti.

Transpordiamet täidab omaniku ülesandeid riigiteede osas (EhS § 92 lg 6) ning peab tagama teehoiu korraldamise, teede ja teede toimimiseks vajalike rajatiste korrashoiu, et tagatud oleksid tingimused ohutuks liiklemiseks (EhS § 97 lg 1). Ehitise kaitsevöönd on ehitisealune ning seda ümbritsev maa-ala, mis on vajalik ehitise toimimiseks ning kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda vaid ehitise omaniku nõusolekul, kui see ei vähenda ehitise ohutust (EhS § 70). Teehoiuna käsitletakse tee ehitamist, korrashoidu, kavandamist, teekasutuse korraldamist, tee kaitsevööndi hooldamist, tee projekteerimist ning haldamisega seotud muud tegevust. Kui kavandatakse tehnovõrkude rajamist tee piirides on tee omanikul õigus määrata nõudeid (mõõtudele, tehnoloogiale jne), lähtuvalt § 99 lg 3.

Tuginedes ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 70 lg 2 p 2, § 44 p 4 ja § 99 lg 3, **jätame** nimetatud projekti **kooskõlastamata** ning esitame lahendamiseks omapoolsed märkused:

- Projektis on märgitud, et paigaldatava sidekaevu kaas peab jääma maapinnaga tasa. Varasemalt ehitaja poolt saadetud ehitusjärgsete fotode kohaselt on paigaldatud sidekaevu kaas ümbritsevast maapinnast kõrgemal. Juhul kui kaevu ei ole võimalik madalamale ümber paigutada, tuleb eelpool märgitud nõude tagamiseks ja hilisemaks teemaa hooldamiseks (sh niidukiga sujuvaks liikumiseks üle kaevu kaane), projektis ette näha kaevu ümbrusesse pinnase lisamine olemasoleva maapinnaga ühtlustamiseks.
- IKÕ plaan tuleb koostada lähtuvalt projekti joonisest, mitte teostusjoonisest. ELASA sidekaev 094K117 paikneb meie hinnangul riigitee nr 11390 km 13,41, mitte 13,42.

Palume projekti materjalides teha vastavad muudatused ning esitada korrigeeritud projekt Transpordiametile uuesti kooskõlastamiseks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Harjak

juhataja

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: Asendiplaan
Seletuskiri
IKÕ plaan
Fotod sidekaevust 20. ja 24.11.2023

Annika Matson
54620384, Annika.Matson@transpordiamet.ee