

Kalvikumetsa liitumine, Rõa küla, Türi vald, Järva maakond

Projekti kood: LC0925

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi Kalvik, Keio			Isiku- või registrikood 39406094919
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Paide linn, Tallinna tn, 51-1	Sihtnumber 72714	Maakond Järva maakond
	Telefon 5634 0190	e-post Keiokalvik@gmail.com	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Kalvikumetsa Rõa küla Türi vald Järva maakond	Mõõtepunkti ID 38ZEE-00797065-Q
Tarbijaskoht Eramu	Katastriüksuse number 83401:001:1457

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED

Pingeklass Madalpinge	Faaside arv 3	Amprite arv 6 A
Liitumispunkti asukoht 41: Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel.		

TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED

Elektriline aadress	Toitealajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider
	PAIDE 330/110/20/10	Purdi:PAB	Aiaama:(Paide)	
Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes	Elektrivõrgu nooremisener, Veiko Pavlitšenko, +372 5565 2844, veiko.pavlitzenko@elektrilevi.ee			
Projekteerimistöö vastuvõtja	Vastuvõtmine toimub EPP keskkonnas.			
Projekt vaja kooskõlastada	E-teeninduses: https://www.elektrilevi.ee/			
Märkused	Kesktihe varustuskindluse piirkond. Rakendusplaan: 466609 Rõa küla, Kalvikumetsa			

EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
Madalpingeliin		
Maakaabelliini ristlõige (mm ²) - pikkus (m)	50 mm ² - ca 10 m, 120 mm ² - ca 70 m	
Arvesti tüüp (PLC/P2P)	PLC	
Jaotuskilpide arv (tk)	1 tk	

Liitumiskilpide arv (tk), paigalduse viis (sokliil/mastil), arvestikohtade lõikes	1 tk, sokliil, 1-kohaline	
Lisa 1: • Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView, sh „J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“. • Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks koostada projektile EPP keskkonnas vastav alamtellimus (raamleping). • Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks pöörduda Eesti Energia õigusteenistuse maateenuse spetsialisti poole (3-poolne koostööleping). • Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga. • Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.		
Lisa 2: Prääma:(Paide) fiidri Prääma õhuliini AMKA.3x50 masti M32 lähiste jaotuskapp JK67880. Jaotuskapp toitele õhuliinilt maakaabliga AI 4G50. Mastilülitilt LP16368 lähtuv maakaabel (AXPK.4x50, MPL404384) tõsta toitele planeeritavast jaotuskapist, lüliti jätta paika ja ühendada läbi lüliti toitele õhuliin masti M33 suunal. Jaotuskapist JK67880 toitele maakaabliga (AI 4G120, MPL423793, ca 70m) liitumiskapp LK227813 (PK 3x6A, PLC).		
Lisa 3: AS-466609.dxf, AS-466609.pdf		

KOOSTAJA

Nimi	Kuupäev
Veiko Pavlitšenko	25.01.2024