

Riigitee 13138 Lagedi-Oru km 0,000-1,640 lõigu rekonstrueerimine

Roadplan OÜ töö nr. 22037, 06.07.2023

TINGMÄRGID

- Teekaitsevöönd (riigtee 50 m)
- Projekteeritud tee telgjoon
- Projekteeritud tee servajooned
- Projekteeritud sõidutee asfaltbetoonkatend (Konstruktsioon 1)
- Projekteeritud sõidutee asfaltbetoonkatend (Konstruktsioon 2)
- Projekteeritud sõidutee asfaltbetoonkatend (Konstruktsioon 3)
- Projekteeritud mahasõidutee asfaltbetoonkatend (Konstruktsioon 4)
- Projekteeritud kõnnitee asfaltbetoonkatend (Konstruktsioon 7)
- Projekteeritud killustikkatend (Konstruktsioon 10)
- Projekteeritud tekstuurplaatidest kivisillutus ülekäiguradade ees (braikivi)
- Projekteeritud haljasalade murukate
- Projekteeritud nõlv
- Projekteeritud liiklusemärgi post
- Likvideeritavad objektid

TINGMÄRGID olemasolevad

- Mast
- Madalpinge maakaabel
- Keskpinge maakaabel
- Kanalisatsioon
- Sidekanalisatsioon
- Kaugkütetrass
- Tee äär
- Kinnistu piir
- Haljastus
- Puud, põõsad
- Kivi



TINGMÄRGID projekteeritud

- Madalpinge maakaabel
- Maakaabli paigaldamine kinnisel meetodil
- Kaablikaitsetoru
- Kaeviku piirjoon
- Kaevik kinnisel meetodil läbimiseks
- Liitumiskilp
- Kilbi maanduspaigadis

Swiper OÜ töö nr. SW251110
Tingmärgid

- Projekteeritud tarbija MP maakaabel
- Projekteeritud tarbija jaotuskilp

OLEMASOLEVATE PUUDE EHITUSÄEGNE KAITSE



Virmalise tn. 5a
32201:001:0538

X = 6586950
Y = 702950

MÄRKUSED:

- Lähteülesanne nr 509686, projekteerimistingimused nr.
- Kaabli paigaldamissügavus 0,7m. Ristumisel sissesõiduteedega sügavusel 1,0m. Ristumisel Kase tänavaga vastavalt pikiprofiilile.
- Maakaabel paigaldada kaitsetorudes.
- Kaabli paigaldamisel juhenduda: 0,4...20 kV võrgustandard. P342- 0,4 kV kaabelliinid.
- Kaabliatrassi pealiskihit, asfalt-, kruusa- ja murukatted tuleb taastada vastavalt nende endisele kujule. Kaablikaevise täitmisel tihendada pinnast.
- Liitumiskilp ja paigaldada uksega raudtee poole.
- Geoalusena kasutatud Geoalus OÜ poolt koostatud maa-ala plaani (töö nr. 26-G070, 30.03.2026). Koordinaadid L-Est süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

Projekt Kase tn 5 liitumispunkti asukoha muutmine ja peakitsme nimivoolu suurendamine. Oru linnaosa, Kohtla-Järve linn.				Tellijä Elektrilevi OÜ	
Joonis Asendiplaan v2				Joonise nr LC4978-1	
Projekteeris	Jelena Laidoner	07.05.2026		Mõõtkaava	M 1:500
Kontrollis	Andrei Laidoner	07.05.2026	53 483 985	Staadium	Tööprojekt
E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348				Keel EST	Lehti 1