



TERVISEOHUTUSE HINNANG nr 9.3-1/26/804-4

16.03.2026

Projekti nimetus	Kuristiku Gümnaasiumi moodulkooli juurdeehituse ehitusprojekt
Aadress	K.Kärberi 9/1, Tallinn
Staadium	Eelprojekt
Tellija nimetus ja aadress	Ramirent Baltic AS, Laki tn 11d/1, Tallinn
Andmed projekterija kohta	COMBICON OÜ, Kassi tn 1, Tallinn
Projekti saabumise kuupäev ja reg.nr	12.03.2026, nr 9.3-1/26/804-3

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele:

- Rahvatervishoiu seadus
- Vabariigi Valitsuse 07.07.2025 määrus nr 52 „Nõuded statsionaarse õppega üldhariduskooli õppekeskkonnale, terviseriskide ohjamisele ja riskitegurite vähendamisele õppekeskkonnas ning õppe ja kasvatuse korraldamisele”
- Sotsiaalministri 12.11.2025 määrus nr 61 “Nõuded müra, sealhulgas ultra- ja infraheli ohutusele elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning helirõhutaseme mõõtmise meetodid“ (edaspidi määrus nr 61)
- Keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid”
- Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“
- Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“
- EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad
- EVS 906:2018 Mittelehuonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017
- EVS 842:2003 Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest
- EVS-EN 17037:2019+A1:2021 Päevavalgus hoonetes
- EVS 840:2023 Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes

Terviseohutuse hinnang:

Kuristiku Gümnaasiumi moodulkooli juurdeehituse ehitusprojekti (K.Kärberi 9/1, Tallinn) eelprojekt on läbivaadatud järgmiste tähelepanekutega:

1. Hoone küte, ventilatsiooni ja jahutuse eriosa seletuskirjas on viidatud sotsiaalministri 04.03.2002 määrusele nr 42 „Müra normtasemed elu ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ Juhime tähelepanu, et alates 01.09.2025 on nimetatud määrus kehtetu ning alates 17.11.2025 jõustus määrus nr 61.
2. Hoone küte, ventilatsiooni ja jahutuse eriosa seletuskirja p. 2.3 on märgitud, et klassiruumi müra tase (L_{pA}) on <35 dB (A), kuid ei ole täpsustatud kas tegemist on

ekvivalentse või maksimaalse tasemega. Määruse 61 lisa 1 tabeli 2 kohaselt kooli klassis on normeeritud ekvivalentne normtase.

(allkirjastatud digitaalselt)

Anna Trapido
vaneminspektor
Põhja regionaalosakond

5190 6121 anna.trapido@terviseamet.ee