

Alar Lõhmus  
Laanenurga Tuulikud OÜ  
alar.v.lohmus@gmail.com

Teie 15.08.2023 e-kiri

Meie 04.09.23 nr 3-1.1/2022/6938

## Kooskõlastus

Olete esitanud Riigimetsa Majandamise Keskuse (edaspidi RMK) kooskõlastamiseks eksiisiprojekti Lääneranna tuulepargi elektripaigaldamise projekteerimine.

Varasemalt olete edastanud RMK'le Keskkonnaameti kooskõlastused 04.11.2022 nr 7-9/22/21636-2 ja 07.12.2022 nr 7-9/22/21636-4.

Oleme materjalidega tutvunud ning materjalidest selgub, et projekteeritava tuulepargi toitekaablite ja optilisemikrotoorustiku trassi soovitakse rajada järgmistele RMK haldusalas olevatele kinnistutele: Varbla metskond 63 (86302:003:0056), Varbla metskond 112 (86302:002:1126), Lepametsa (86302:002:0151), Varbla metskond 269 (86302:002:0398), Mustmetsa (33402:002:0152), Vana-Virtsu maantee (33401:001:0392), Mustu tee (33401:001:0391), Varbla metskond 81 (33402:001:0212).

Kooskõlastame toitekaablite ja optilisemikrotoorustiku trassi asukohad alajaamad vahelisel lõigul RMK haldusalas jäävatele kinnistutele (nimetatud eelpool) 15.08.2023 esitatud skeemide asukohtades alljärgnevatel tingimustel:

- tuleb järgida 05.09.22 kohtumisel kokkulepitud tingimused, mis on leitavad memost
- tuleb järgida Keskkonnaameti kooskõlastusi
- täiendavalt tuleb RMKga kooskõlastada ka tööprojekt/ehitusprojekt ning RMK'l on seada täiendavaid tingimusi
- maakaabelliinid tuleb paigaldada minimaalselt 750N kaitsetorusse ja 1,5 m sügavusele, arvestusega, et maakaablid võimaldavad metsamajandamist.
- metsatee alla tuleb maakaabelliin tuleb paigaldada niivõrd sügavale, et tee ja selle osade kasutamine on võimalik rasketehnikaga (k.a metsa väljaveo rekkad) ehk miinimum sügavus paigaldamisel peab jääma 1,5m sügavusele ning kaabel peab olema kaitsetorus miinimum tugevusega 750N
- Metsatee alla trassi paigaldamise järgselt tuleb tee seisund taastada endisele olukorrale, kui tööde raames on vajalik tee sulgeda, tuleb sellest eelnevalt RMK'd informeerida
- raadamise vajadusel projekti raames tuleb saata avaldus koos raadamist vajava ala plaaniga .dwg formaadis failina (koordinaatide süsteem L-EST97) RMK Edela regioonile

[edela.region@rmk.ee](mailto:edela.region@rmk.ee) raieks vajaliku dokumentatsiooni vormistamiseks ja raadamise lepingu sõlmimiseks. Raieala piirid peavad olema looduses tähistatud taotleja poolt

- Täiendavalt on vaja RMK kooskõlastada tuulikute vahelised ühendused, kui need jäävad RMK haldusalas olevatele kinnistutele

RMK on väljastanud teile teede ja trasside asukohtade esialgsed kooskõlastused kirjadega 16.12.22 nr 3-1.1/6938, 03.01.2023 nr 3-1.1/6938-2, 02.2023 nr 3-1.1/6938-3 ja 04.04.203 nr 3-1.1/2022/6938-4. Käesolevaga loen tühistatuks kooskõlastused nr 3-1.1/6938-2, 3-1.1/6938-3, 3-1.1/6938-4 ning osaliselt tühistatuks kooskõlastuse nr 3-1.1/6398. Kooskõlastuse nr 3-1.1/6398 juures jääb kehtima kooskõlastus teede rajamiseks Varbla metskond 63 kinnistule.

Planeeritavate rajataiste omanikul on kohustus sõlmida RMK-ga leping rajatiste ehitamiseks ja omamiseks vastavalt õigusaktides sätestatud korras. Sellekohane avaldus tuleb esitada RMK maakasutusõiguse spetsialist Urve Jõgi'le ([urve.jogi@rmk.ee](mailto:urve.jogi@rmk.ee)).

Lisaks juhime tähelepanu asjaolule, et RMK ei vastuta rajatiste ehitamiseks ja kasutamiseks vajalike lubade saamise eest.

.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Aliis Kevvai  
Vändra metsaülem

5303 1010 vandra@rmk.ee