



MÄRKUSED:

- Torustiku algtäite materjalina kasutada liiva (Kf min 0,5 m/ööp, tih.tegur 0,95).
- Kaabel ümbritseda minimaalselt 15 cm paksuse liivakihi ja tähistada 30 cm kõrgusel kaablist kollase hoiatuslindiga.
- Kui teostatakse ehitustöid kaabli kaitsetsoonis (kas siis paralleelsel kulgemisel kuni 2m kaablist või ristumisel), siis tuleb enne tööde algust võtta kaablivaldajalt kaablite paiknemissügavused.
- Toestamata ehituskaeviku nõlva kalde määrab Töövõtja konkreetsel tööloigul sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest.
- Torustike kohale paigaldada vastava tähistusega märkelint.
- Isevolne kanalisatsioonitorustik soojustada juhul kui toru rajamissügavus H <1,3 m toru põjani.
- Survetorustik soojustada juhul kui toru rajamissügavus H <1,5 m toru peale.

-	-				-
Muudatuse nr	Muudatuse kirjeldus				Kuupäev
<div><div><div>EEP004288</div></div><div><div>AQUARE OÜ</div><div>Reg.nr. 14785938</div><div>Ehitajate tee 110</div><div>Tallinn, Harjumaa</div><div>Tel +372 5801 0491</div><div>aquare@aquare.ee</div></div></div>		<div><div>Tellija:</div><div>Holmekar OÜ</div></div> <div><div>Töö nimetus:</div><div>Valgeranna küla veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrkude projekteerimine</div></div>			
<div><div>Koostas:</div><div>Marko Raid</div></div> <div><div>Vastutav pädev isik:</div><div>Marko Raid</div></div> <div><div>Lähtefaili nimetus:</div><div>AQ24017_PP_v04_Valgeranna-VKV.dwg</div></div>		<div><div>Joonise nimetus:</div><div>Kaevikute tüüpristlõiked, torustiku paigaldus kaabliga ristumisel ja torustiku soojustuse paigaldusskeemid</div></div> <div><div>Objekti aadress:</div><div>Papsaare küla, Valgeranna küla, Pärnu linn, Pärnu maakond</div></div>			
<div><div>Projekti koostamise kuupäev:</div><div>30.04.2024</div></div> <div><div>Väljatrükkimise kuupäev:</div><div>14.02.2025</div></div>		<div><div>Töö nr:</div><div>AQ24017</div></div>	<div><div>Staadium:</div><div>PP</div></div>	<div><div>Joonise nr:</div><div>VKV-7-01</div></div>	<div><div>Mõõtkava:</div><div>1:500/1:50</div></div>