



PÄÄSTEAMET

Saku Vallavalitsus
saku@sakuvald.ee

Teie 12.06.2025 nr 7-1/4-18

Meie 11.07.2025 nr 7.2-3.1/3683-1

Detailplaneeringu kooskõlastamata jätmine

Esitasite Päästeameti Põhja päästeskusele 12.06.2025 kirjaga nr 7-1/4-18 kooskõlastamiseks Saku valla Saku aleviku Tähevälja maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu materjalid.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Tähevälja kinnistu jagamine viieks äri- ja tootmismaa krundiks, üheks transpordimaa krundiks ja kaheks üldmaa krundiks. Äri- ja tootmismaa kruntidele määratakse ehitusõigus kuni kolme hoone püstitamiseks.

Käesolevaga jätab Päästeameti Põhja päästeskuse ohutusjärelvalve büroo inspektor Tähevälja maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu materjalid kooskõlastamata alljärgnevatel põhjustel:

- 1) Detailplaneeringu seletuskirjas puudub viide siseministri 18.02.2021 määrusele nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“. Nimetatud määrus annab nõuded ning tingimused välise kustutusvee projekteerimiseks ning väljaehitamiseks;
- 2) Eelnimetatud määruse kohaselt peab veevõtukoht paiknema ehitise sissepääsust ja tuleohutuspäigaldiste päästemeeskonna toitesisenditest kuni 200 meetri kaugusel ning veevõtukohta kaugust ehitisest mõõdetakse mööda päästetehnikaga sõidetavaid teid. Täpsustada hüdrantide kaugus hoonetest vastavalt eeltoodule ning vajadusel projekteerida hüdrante juurde.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kert Keller

Ohutusjärelvalve büroo inspektor

Põhja päästeskus

Kert Keller

+372 51909632

kert.keller@paasteamet.ee