



ETTEKIRJUTUS

Narva

19.11.2019 nr 7.2-6.4/2666

Ettekirjutuse täitmise uue tähtaja määramine

Päästeameti Ida päästkeskus arvestab OÜ PI ENGINEERING 19.11.2019 taotlust ja pikendab riikliku tuleohutusjärelvalve ametniku 03.02.2017 ettekirjutuse nr 7.2-6.4/203 punkti 1 täitmise tähtaega kuni 01.07.2020 ja punkti 4 täitmise tähtaega kuni 31.12.2019 jättes sunniraha rakendamata.

OÜ PI ENGINEERING esitas 19.11.2019 taotluse, milles palus pikendada 03.02.2017 ettekirjutuse nr 7.2-6.4/203 punktide 1 ja 4 täitmise tähtaega seoses tööde suure mahu ja maksumusega ning projekti koostamise viivitusega. Adressaadi sõnul on osa töödest tehtud ning nõuete täitmine on protsessis ja toimub graafiku järgi.

Ettekirjutuse nr 7.2-6.4/203 punktiga 1 kohustasime adressaati paigaldama hoonesse kogu hoonet hõlmav automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem vastavalt olemasolevale projektile. Ettekirjutuse punktiga 4 kohustasime adressaati moodustama hoone peamise elektrijaotla ruumist omaette tuletõkkeseptsioon.

Ülaltoodust tulenevalt ja juhindudes haldusmenetluse seaduse § 64 ja 65 muudetakse ettekirjutuse nr 7.2-6.4/203 punkti 1 täitmise tähtaega, määrates uueks täitmise tähtajaks **01.07.2020** ning punkti 4 täitmise tähtaega, määrates uueks täitmise tähtajaks **31.12.2019**.

Samas jääb kehtima koos 03.02.2017 ettekirjutuse nr 7.2-6.4/203 kaasnenud asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 7 lg 2 kohane hoiatus - kui ettekirjutus jäetakse täitmata, rakendatakse asendustäitmise ja sunniraha seaduses ettenähtud sunnivahendit (sunniraha) seaduse § 10 lg 1 kohaselt alljärgnevalt:

- punktis 1 toodud ettekirjutuse mittetäitmine – 2500 (kaks tuhat viissada) eurot.
- punktis 4 toodud ettekirjutuse mittetäitmine – 300 (kolmsada) eurot.

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, rescue@rescue.ee) või Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja (Kooli 2A, 41532 Jõhvi, trthkjohvi.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest palume esimesel võimalusel informeerida meid kirjalikult postiaadressil Päästeameti Ida päästekeskus, Vahtra 3, 21003 Narva linn, Ida-Viru maakond või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressile kirill.svjatinski@rescue.ee.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kirill Svjatinski
ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor
Ida päästekeskus

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt:
OÜ PI ENGINEERING, microfix@trinon.com

tel 58603556
kirill.svjatinski@rescue.ee