

Olemasolev Kolga-Pudisoo õhuliini mast nr. 126 jääb olemasolev.
Asendada traavers Leku BLL20R kandetraaversiga.
Paigaldada uued isolaatorid.
Mastile ehitada maandus $R_m < 16\Omega$!

Olemasolev Kolga-Pudisoo õhuliini mast nr. 125 jääb olemasolev.
Asendada traavers Leku BLL20R kandetraaversiga.
Paigaldada uued isolaatorid.
Mastile ehitada maandus $R_m < 16\Omega$!

Olemasolev Kolga-Pudisoo õhuliini mast nr. 124 jääb olemasolev.
Asendada traavers Leku BLL20R kandetraaversiga.
Paigaldada uued isolaatorid.
Mastile ehitada maandus $R_m < 16\Omega$!

Olemasolev Kolga-Pudisoo õhuliini mast nr. 123 jääb olemasolev.
Asendada traavers Leku BLL20R kandetraaversiga.
Paigaldada uued isolaatorid.
Mastile ehitada maandus $R_m < 16\Omega$!


Olemasolev Kolga-Pudisoo õhuliini mast nr. 122 jääb olemasolev.
Asendada traavers Leku BLL20R kandetraaversiga.
Paigaldada uued isolaatorid.
Mastile ehitada maandus $R_m < 16\Omega$!

Olemasolev Kolga-Pudisoo õhuliini mast nr. 121 jääb olemasolev.
Asendada traavers Leku BLL20R kandetraaversiga.
Paigaldada uued isolaatorid.
Mastile ehitada maandus $R_m < 16\Omega$!

Olemasolev Kolga-Pudisoo õhuliini mast nr. 120 jääb olemasolev.
Asendada traavers Leku BLL20R kandetraaversiga.
Paigaldada uued isolaatorid.
Mastile ehitada maandus $R_m < 16\Omega$!

Olemasolev Kolga-Pudisoo õhuliini mast nr. 119 jääb olemasolev.
Asendada traavers Leku BLL20R kandetraaversiga.
Paigaldada uued isolaatorid.
Mastile ehitada maandus $R_m < 16\Omega$!

- Tingmärgid:**
- Projekteeitud maandus
 - Projekteeitud k/p õhuliini rekonstrueerimine
 - Projekteeitud õhuliini puitmast
 - Projekteeitud mastitugi/mastitõmmitis
 - Õhuliini koridorist eemaldatav võsa ja üksikud puud
 - Olemasolev õhuliini puitmast
 - Olemasolev õhuliini betoonmast
 - Olemasolev mastitugi/mastitõmmitis



Projekteeris: J.Lütt	TELLUJA: ENEFIT CONNECT OÜ	AMETKONDLIKE ARHIVAANDMETE JAOKS
Projekti juht: H. Lomp		
TOIMING: VÄLISELEKTRIVÕRGU PROJEKT	JOOINISE LIIK: TOOJOOINIS	MÕOTKAVA: M1:500
PROJEKTI NIMI: Kolga-Pudisoo keskpinge võrgu parendamine Kolga-Aabla küla, Pedaspea küla, Pudisoo küla, Kuusalu vald, Harju maakond	JOOINISE NIMI: Asendiplaan	MUUDAT: M1:500
AS STIK-ELEKTER Roosna-Aliku vald, Järva maakond Tel.: 38 95451; Fax: 38 95452 stik-elekter@stik-elekter.ee	KLIJUPAEV: 04.11.2022	KOOD: IP5330
	JOOINISE NR: EL-1	LEHT: 6
		LEHT: 14