

Ettevaatus! Ristumise valgustuse maakaabliaga. Täpne asukoht ja sügavus täpsustada enne kaevetööde algust. Orienteeruv sügavus 0,3 m.

Ristumisel parkla ja metsaga paigaldada kaablid kinnisel meetodil 1 m sügavusele, ristumisel teega min 1,5 m sügavusele ja ristumisel truubi ning kraaviga min 1 m alt poolt truubi ja kraavi põhjast, 1250N Ø160 kaitsetorusse, trass=91 m.

Ettevaatus! Ristumised Telia Eesti AS sidetrassidega. Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Ettevaatus! Ristumine valgustuse maakaabliaga. Täpne asukoht ja sügavus täpsustada enne kaevetööde algust. Orienteeruv sügavus 0,3 m.


Nr.0210233  
KM1 (M74) - AJ16849  
A13x120 mm², trass=305 m, L=315 m  
Kaabel paigaldada 1 m sügavusele 450/1250N Ø160 kaitsetorusse.

KPL244343  
KM2 (AJ Varbuse) - AJ16849  
A13x120 mm², trass=306 m, L=316 m  
Kaabel paigaldada 1 m sügavusele 450/1250N Ø160 kaitsetorusse.

Nr. 0210233  
AHXAMK-W.3x120+35Cu 24kV

Teha sisselõige olemasolevasse maakaablist nr. 0210233 ning teha jätkumihid KM1 ja KM2 ning pikendada kaablitelga A13x120+35 alajaama AJ16849.

- TINGMÄRGID:**
- - Projekteeritud alajaam
  - - Projekteeritud 10 kV maakaabel kaitsetorus
  - - Projekteeritud 10 kV maakaabel kinnisel meetodil
  - - Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus
  - - Projekteeritud liitumiskilp
  - ◆ - Projekteeritud jätkumihv
  - - Olemasolev 10 kV maakaabel
  - - Olemasolev sidetrass
  - - Olemasolev sidekanalisatsioon
  - - Olemasolev veetrass
  - - Olemasolev sadekanalisatsioonitrass
  - - Olemasolev maakütte kontuur
  - - Hajastuse taastamine
  - - Katastripiir
- TEISTE PROJEKTIDE TINGMÄRGID:**
- 1W1.1 - Projekteeritud valgustuse maakaabel
  - vi - Projekteeritud veetrass



Projekt		Maanteemuseumi kinnistu elektrilülitamine. Varbuse küla, Kanepi vald, Põlva maakond		Tellijä	
Joonis		Asendiplaan		Elektrilevi OÜ	
Projekteeris	Raido Rebane	23.12.2024	+372 5699 8445	Möödikava	M 1: 500
Kontrollis	Andres Mee	23.12.2024	+372 511 9005	Staadium	Tööprojekt
Projekti juht				Keel	Leht 1
				EST	1

LEONHARD WEISS OÜ  
E-post: estonia@leonhard-weiss.com  
Telefon: +372 601 2285  
Registrikood: 12083348  
EE101756486