



- TINGMÄRGI
- PROJEKTEERITAV MADALPINGE / ANDMESIDE JAOTUSKESKUS
 - PROJEKTEERITAV ÜLEMINEKU KLIP SUKELPUMBA KOMPLEKSETELE KAABULELE
 - PROJEKTEERITAV LED TÄNAVAVÄLGUSTI KOONLISEL TERASPOSTIL
 - PROJEKTEERITAV LED PROJEKTORVÄLGUSTI KOONLISEL TERASPOSTIL
 - PROJEKTEERITAV TÄNAVAVÄLGUSTUSPOSTI MAANDUSPAIGALDIS
 - PROJEKTEERITAV KESKPINGEKAABEL KAITSETORUS D160, 750N
 - PROJEKTEERITAV MADALPINGE KAABEL KAITSETORUS 750N
 - PROJEKTEERITAV VÄLISVÄLGUSTUSE KAABELIIN KAITSETORUS D50, 750N
 - PROJEKTEERITAV OPTIKAKAABEL (SM) 6KV OHUJULIINI POSTIDEL: ADSS (All-Dielectric Self-Support), SM 24 FO, ltrass=1030m
 - PROJEKTEERITAV OPTIKAKAABEL (SM) 6KV OHUJULIINI POSTIDEL: ADSS (All-Dielectric Self-Support), SM 24 FO, ltrass=1030m
 - PROJEKTEERITAV KAABLIKANALISATSIIOONI TRASS
 - PROJEKTEERITAV VALVEABIPÄÄSUSÜSTEEMI KAABLIKANALISATSIIOONI T TRASS
 - PROJEKTEERITAV RESERV-KAABLIKAITSETORU
 - PROJEKTEERITAV INDIVIDUAALLAHENDUSEGA KAABLIKANALISATSIIOONI KAEV (2x3x2(h)m): LUUGI KANDEVOIME 40 TONNI
 - PROJEKTEERITAV SIDEKAEV KKS3A (Vesimenter OÜ) : LUUGI KANDEVOIME 25 TONNI
 - PROJEKTEERITAV SIDEKAEV KKS2B (Vesimenter OÜ) : LUUGI KANDEVOIME 12 TONNI
 - KAABUREDELD PROJEKTEERITAV KAABLIESTAKAADIL
 - KAABELIINIDE TRASSI SERVITUUDI PIIRJOON
 - MÄRKUSED
1. Kaitsetorude ja kaabite paigaldamisel juhenduda käesolevast projektist ja Elektrilevi OÜ juhendamaterjalidest

- OLEMASOLEVAD
TEHNOVÕRGUD
- Üiskõrgepingehülini koos koridoriga
 - Kõrgepingehülini koos koridoriga
 - Keskpingehülini
 - Madalpingehülini
 - Madalpingekaabel
 - Kaitsetoru, hülin
 - Mastitajaam
 - Elektriklip
 - Betoonpost
 - Puitpost
 - Posti kõnnis
 - Maa-alune veetorustik
 - Veerajalise kontuur

M2	35kV kaabellinde trassi muudatus vastavalt Vavara metskonnale soovitustele	A. Palu	11.08.2023
Rev.	Modification/Status	Designer	Date
Telli AS SWECO PROJECT		Töö Andvate ja Eesti Elektriandvate avariipump ja -tamm	Vavara metskond 47, Narva-Jõesuu linn, Mustasilla küla
Objekt Andvate ja Eesti Elektriandvate avariipump ja -tamm		Joone nr	22-11-00-ELV1
Joone nr		Projekteerija A. PALU	Leht/lehti 1/2
Kontrollis A. PALU		Kauplev 01.08.2023	Staudium TP
Fail 22-11-00-ELV1-M2.dwg		Mõõkava 1:500	