



PÄÄSTEAMET

Vello Viiburg  
Harku Vallavalitsus  
harku@harku.ee

Teie 10.01.2024 nr 12-1/436-10

Meie 04.02.2024 nr 7.2-3.1/213-2

**Petsaku tee 20 ning Petsaku põik 2  
maaüksuste ning lähiala  
detailplaneeringu kooskõlastamata  
jätmise otsus**

Austatud Vello Viiburg

Esitasite Päästeameti Põhja päästekeskusele kooskõlastamiseks Harku vald Petsaku tee 20 ja Petsaku põik 2 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu.

Käesolevaga jätab Päästeameti Põhja päästekeskuse inspektor Martin Õunapuu detailplaneeringu kooskõlastamata alljärgneval põhjusel:

- 1) Veevõtukohta lahendus pole nõuetekohane. Väljavõtte seletuskirjast: „Määruse nr 10 § 7 lg 6 kohaselt on I kasutusviisiga ja sellega võrdsustatud hoonel veevõtukohta veeallikas piisavaks veekoguseks vähemalt 30 m<sup>3</sup>.“ Sellele järgnevas lõigus, on kirjeldatud veevõtukohta suuruseks 15m<sup>3</sup> + võimalus saada kustutusveet looduslikust veevõtukohtast. Esiteks paikneb jõgi mööda päästetehnikaga sõidetavaid teid kaugemal, kui 200 m. Teiseks pole võimalik piirkonda rajatud teid pidi voolikuliini vedada sirgjoonelisel ning kolmandaks pole kirjeldatud, kuidas on tagatud nimetatud jõest aastaringne kustutusvee kättesaadavus (kuivhüdrandi/soojustatud kaevu olemasolu).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Martin Õunapuu  
Ohutusjärelvalve büroo inspektor  
Põhja päästekeskus  
+372 53325972  
martin.ounapuu@rescue.ee