

From: Elektrilevi <no-reply@elektrilevi.ee>
Sent: 30 January 2024 13:04:09
To: RMK
Cc:
Subject: Tarbimiskoha ühenduse olukorrast

Hea Riigimetsa Majandamise Keskus

Elektrilevi elektriliinide korralise kontrolli käigus hindasime visuaalselt ka tarbimiskoha **Kabli, Kabli linnujaam** (EIC-kood **38ZEE-00366324-F**) majaühenduse olukorda.

Selgus, et Teie vastutuses olev õhuliin ja/või ühendused ei vasta nõuetele. Puuduseks on tarbija majaühenduses: **kaabli tüüp/ristlõige ei vasta nõuetele**.

Soovitame Teile kuuluva elektriosa täpsemalt üle vaadata ja korda teha, et oleks tagatud tule- ja elektriohutus. Seda saavad teha elektritööde ettevõtted.

Korras elektripaigaldis hoiab ära ohu Teie varale ja tervisele!

Meeldivat koostööd soovides
Elektrilevi

Elektrilevi OÜ

Veskiposti 2, 10138 Tallinn
Eraklientide teenindus: 777 1545 | info@elektrilevi.ee
Äriklientide teenindus: 777 1747 | ariklient@elektrilevi.ee
www.elektrilevi.ee



Elektrilevi



