

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi			Isiku- või registrikood
Borissova, Marina			46603124213
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter	Sihtnumber	Maakond
	Pärnu linn, Mai tn, 59-83	80023	Pärnu maakond
	Telefon	e-post	
	520 1717	marina.borissova@mail.ee	
Kontaktisik	Nimi		
	Telefon	e-post	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress 6 Valga-Uulu tee Tihemetsa alevik Saarde vald Pärnu maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 71101:006:0082	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider

TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused elektriprojekti koostamiseks
--

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv 3	Amprite arv 16 A
------------------	---------------------

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

- Tarbimiskoha Saarde vald, Allikukivi küla, ringtee nr.6 Valga-Uulu tee km 91,42 - 92,73 tee kaitsevööndis asuva kergliiklustee nr.19806 valgustuse liitumiseks Elektrilevi projekteerib ja ehitab välja liitumispunkti liitumiskilbi.
- Soovitud peakaitsme nimivool -3x16 A.
- Rajatav võrk ja liitumispunkt kuulub võrguettevõtjale.
- Liitumispunkti asukoht määratakse liitumislepinguga. Liitumispunkti asukoht võib muutuda projekteerimise käigus.
- Elektrilised parameetrid täpsustuvad projekteerimise käigus.

KLIENDI TEGEVUSED

- Elektrivõrguga liitumiseks tuleb liitujal sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu.
- Elektrilevi poolt ehitatud liitumispunkti kuni elektripaigaldise peakilbini ehitab liituja oma vajadustele vastava liini ja ühendab selle liitumispunkti.
- Liin tuleb markeerida aadressiga Elektrilevi liitumispunktis.
- Sisestuskaabli ristlõige peab vastama kehtivatele normidele. Rajatava sisestuskaabli ristumisel Elektrilevi liini kaitsevööndiga tuleb elektriprojekt kooskõlastada Elektrileviga.
- Liituja elektripaigaldises näha ette nõuetekohaste liigkoormuskaitsete kasutamine ja samuti liigpingekaitsete kasutamine juhul, kui kasutatakse liigpingeid mittetaluvaid seadmeid.
- Elektrienergia tarbimise alustamiseks tuleb sõlmida võrguleping ja tõendada oma elektripaigaldise nõuetekohasust auditi või ehitaja kinnituskirjaga vastavalt Seadme ohutuse seadusele.

TEHNILISTE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi: Peep Herm

Elektrilevi OÜ volitatud esindaja

+3725056891 | Peep.Herm@elektrilevi.ee

Koostatud: 18.03.2025**Kehtib kuni:** 18.03.2026