



PÄÄSTEAMET

Iiri Saar
MTÜ Arengulugu
iiri@arengulugu.ee

Teie 25.04.2025 nr

Meie 03.07.2025 nr 7.2-2.2/2526-1

Hinnang tuleohutusalasele olukorrale

Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo teostas 03.06.2025 kontrollkäigu aadressil Kauba tn 12, Viljandi linn, Viljandi maakond.

Eelpool nimetatud aadressil soovib MTÜ Arengulugu (registrikood 80564975) alustada rehabilitatsiooni ja erihoolekande teenuste (ilma majutuseta) osutamist.

Kontrollkäigul avastatud tuleohutusnõuete rikkumise likvideerimiseks on Nett Investments OÜ-le (registrikood 14408130) antud 01.07.2025 ettekirjutus nr 7.2-6-2025-951 järgmiste nõuetega:

1. Paigaldada Kauba 12, Viljandi linn hoonesse kogu hoonet hõlmavad autonoomsed tulekahjusignalisatsiooniandurid ja ühendada need elektrisüsteemi ja varustada varutoitega, et oleks tagatud tulekahju avastamine varajases staadiumis.

Tähtaeg: 30.09.2026

2. Paigaldada hoonesse Kauba 12, Viljandi linn evakuatsiooniteele ja evakuatsioonitreppidele evakuatsioonivalgustus, et võimaliku tulekahju puhkemise või elektrikatkestuse korral oleks inimestel võimalik ohutult evakueeruda või neid evakueerida ning korraldada nõuetekohane ja järjepidev hooldus.

Tähtaeg: 30.09.2026

3. Paigutada igasse majutusruumi nähtavale kohale tuleohutuse meelespea, mis sisaldab lühidalt juhiseid tulekahjust hoidumiseks ja tulekahju korral tegutsemiseks, ning evakuatsiooniskeem.

Tähtaeg: 28.11.2025

4. Tagada keldrikorruselt nõuetekohane teine evakuatsiooni väljapääsu olemasolu, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik ehitisest ohutult evakueeruda või neid evakueerida.

Tähtaeg: 28.11.2025

5. Tagada Kauba 12, Viljandi linn hoones evakuatsiooniteel asuva ukse võtmeta avatavus.

Tähtaeg: 28.11.2025

Hinnang on esitamiseks Sotsiaalkindlustusametile.

(allkirjastatud digitaalselt)

Madis Pintson

Ohutusjärelvalve büroo peainspektor

Lõuna päästekeskus

Madis Pintson

+372 7998602

madis.pintson@paasteamet.ee