



TERVISEAMET

Terviseohutuse hinnang
nr 9.3-2/25/5340-5

Hinnangu koostamise kuupäev: 15.08.2025

Hinnangu taotleja: Väike Päike Kesklinn OÜ, registrikood 16620822, Tuukri tn 11, Tallinn
(nimi, isikukood/registrikood, elukoht/asukoht)

Välja antud: Väike Päike Kesklinn OÜ, registrikood 16620822, Suve tn 5, Tallinn
(asutuse nimi, registrikood, tegevuskoha aadress)

Asutuse tegevusala(d): alusharidus

Hinnangu saamiseks esitatud dokumentide loetelu:

- ☒ andmed hinnatavate ruumide, hoonete, maa-ala, ruumide ja hoonete sisustuse kohta
- ☒ joogivee analüüs
- ☒ tehisvalgustustiheduse mõõtmise protokoll
- ☒ sisekliima parameetrite mõõtmise protokoll
- ☒ müra mõõtmise protokoll
- ☒ ventilatsioonisüsteemi mõõtmise protokoll
- ☒ töötajate tervisetõendid
- ☒ riskianalüüs ja päevaplaan
- ☒ hoone kasutusluba

(muude esitatud dokumentide loetelu)

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele

- ☒ rahvatervise seadus
- ☒ tarbijakaitseseadus
- ☐ nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus
- ☐ Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“
- ☐ sotsiaalministri 27.03.2001. a määrus nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“
- ☒ Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“
- ☒ sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“
- ☒ sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“
- ☒ sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“
- ☒ sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“
- ☐ Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määrus nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“

Terviseohutuse hinnang¹

Väike Päike Kesklinn OÜ lasteaia rühmaruumid asuvad kolmekorruselises hoones 2. ja 3. korrusel. Hoonesse on planeeritud üks rühm 24le lapsele.

Koolieelsel lasteasutusel on omaette maa-ala, mis on valgustatud, piirdeaia piiratud ning sisutatud eakohaste atraksioonidega.

Rühmaruumi koosseisu kuuluvad 2. korrusel asuvad magamisruumid 111A ja 111B pindalaga 62,5 m² ja tualettruum, 3. korrusel asuvad rühmaruumid ja õppeklass pindalaga kokku 91,6 m² ning tualettruum. Garderoobid asuvad 1. korrusel. Lisaks asuvad 1. korrusel muusikasaal ja võimlemissaal.

Lapsed einestavad rühmaruumis.

Koristusvahendeid hoitakse 1. ja 2. korrusel lukustatavates koristusruumides.

Lastele on kättesaadav nõuetele vastav joogivesi. Tehisvalgustuse tugevus rühmaruumides vastab nõuetele. Hoones on nõuetele vastav sundventilatsioon ning ruumides on avatavad aknad, mis võimaldavad tuulutamist. Tehnoseadmete poolt tekitatav müratase vastab nõuetele. Kõik ruumid on tegevustele vastavalt viimistletud ja sisutatud.

Ameti hinnangul vastavad Väike Päike Kesklinn OÜ poolt kasutatavad ruumid, ruumide sisustus ja maa-ala (Suve tn 5, Tallinn) planeeritud isikute arvu osas kehtivatele tervisekaitsenõuetele.

Juhime tähelepanu, et puuduvad andmed ruumide siseõhu keskmise radoonisisalduse kohta. Standardi EVS 840:2023 „Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes“ punkti 8 kohaselt tuleb pärast hoone kasutuselevõttu esimesel talvel teha siseõhu **radoonisisalduse kontrollmõõtmised esimesel korrusel**. Täpsustame, et siseõhu radoonisisalduse mõõtmisi teostatakse ajavahemikus detsember – aprill, mõõtmisi võivad teostada ainult akrediteeritud võid pädevaks tunnistatud asutused ning aasta keskmise radoonisisalduse määramiseks peab mõõtmise kestvus olema vähemalt 2 kuud.

Määruse 131 § 9 lg 4 kohaselt peab ruumide siseõhu aasta keskmine radoonisisaldus olema väiksem kui 200 bekerelli kuupmeetris (Bq/m³).

(allkirjastatud digitaalselt)

Eva Puhm
vaneminspektor
Põhja regionaalosakond

55943258
eva.puhm@terviseamet.ee

¹ Hinnang kajastab hinnatava kooli või koolieelse lasteasutuse hetkelist (hinnangu koostamise kuupäevalist) terviseohutuse alast olukorda. Muudatuste korral, mis võivad kooli või koolieelse lasteasutuse terviseohutuse alast olukorda mõjutada või muuta kaotab käesolev hinnang kehtivuse.