Projekteeritud liitumiskilp LK227539 paigaldada Trulli kinnistule, 1 m kaugusele kinnistupiirist, teeninduskülgega asfalttee suunas. Ehitada maandus ja pot. ring ning tarbijale kaablikaitsetoru, L= 2 m.
Tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav joon peab jääma kilpi vahetult ümbritseva maapinnaga samale kõrgusele.
Kilbi kõrgus ei tohi olla üle 0,9 m.

Trulli
28204:004:0196

LK227539

Ettevaatust! Ristumine ELA SA sidetrassiga.
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Ristumisel teega paigaldada kaabel min 1,5 m sügavusele ja 1 m sügavusele kraavi põhjast, 1250 Ø110 kaitsetorusse, trass=16 m.

MPL423045
JK67812 - LK227539
AXPK4G120, trass=16 m, L=20 m.

22136 Kambja-Rebase tee
28204:001:0054

MPL404670
AXPK4G120

MPL423044
AXPK4G120

JK67812

LK187751

LK219021

JK65280

Projekteeritud jaotuskilp JK67812 paigaldada Põllu kinnistule, 0,5 m kaugusele kinnistupiirist, teeninduskülgega asfalttee suunas. Ehitada maandus.
Tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav joon peab jääma kilpi vahetult ümbritseva maapinnaga samale kõrgusele.
Kilbi kõrgus ei tohi olla üle 0,9 m.

Tähistused uuendada.

Põllu
28204:001:0108

Tähistused uuendada.

MPL423044
JK67812 - KM1 (JK67812)
AXPK4G120, trass=2 m, L=4 m.

Olemasolev F2 maakaabel MPL404670 AXPK4G120 kaevata lahti ning teha sisselõige ja tõsta alajaama poolne ots projekteeritud jaotuskilpi JK67812 ning teise otsa teha jätkumuhv KM1 ja pikendada kaabliga AXPK4G120 projekteeritud jaotuskilpi JK67812.
Kaablid paigaldada 450N Ø110 kaitsetorudesse.

TINGMÄRGID:

- Projekteeritud jaotuskilp, liitumiskilp
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kinnisel meetodil
- Projekteeritud kaablimuhv
- Ümbertõstetav 0,4 kV maakaabel kaitsetorus
- Olemasolev 0,4 kV maakaabel
- Sidekanalisatsioon
- Katastripiir

Projekt: **Trulli kinnistu elektriliitumine. Lalli küla, Kambja vald, Tartu maakond**					Tellija: **Elektrilevi OÜ**	
LEONHARD WEISS LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EE101756486	Joonis: **Asendiplaan**				Joonise nr: **LC0846_TP_EL-4-01**	
Projekteeris	**Raido Rebane**		06.02.2024	+372 5699 8445	Mõõtkava	M 1: 500
Kontrollis	**Andres Mee**		06.02.2024	+372 511 9005	Staadium	Tööprojekt
Projektijuht					Keel: EST	Leht: 1 / Lehti: 1