



TRANSPORDIAMET

Jõelähtme Vallavalitsus  
kantselei@joelahtme.ee  
Postijaama tee 7  
74202, Harju maakond, Jõelähtme  
vald, Jõelähtme küla

Teie 04.04.2025 nr 450575

Meie 08.04.2025 nr 7.1-2/25/16135-5

### **Kivisilla tee 1 kinnistu ehitusloa eelnõu kooskõlastamine märkustega**

Olete esitanud Transpordiametile korduvaks kooskõlastamiseks Harju maakonna Jõelähtme valla Jõelähtme küla Kivisilla tee 1 kinnistu ehitusloa eelnõu (menetlus nr 450575).

Kinnistu (katastritunnus 24504:008:0330) asub riigitee nr 1 Tallinna-Narva tee km 23,355-23,390, riigitee nr 11259 km Jõelähtme tee km 0,026-0,105 ja riigitee nr 11260 Jõelähtme-Kemba tee km 4,366-4,404 kaitsevööndis.

Ehitusluba antakse gaasimahuti koos varikatuse ja seadmestikuga (EHR kood 221468940) ehitamiseks.

Ehitusloa aluseks on Vedelgaas OÜ 28.02.2025 koostatud „Olerex AS kütusetankla vedelgaasi tankimisseade. Tööprojekt 412\_TN\_GV“.

Oleme varasemalt kooskõlastanud ehitusloa eelnõu 09.12.2024 kirjaga nr 7.1-2/24/16135-3. Korduvaks kooskõlastamiseks esitatud projektlahendust on muudetud (rajatise uus asukoht).

Lähtudes ehitusseadustiku § 70 lg 3 **kooskõlastame** ehitusloa eelnõu ja anname nõusoleku teekaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvale kaldumiseks.

Ehitamisel tuleb arvestada järgnevate asjaoludega.

1. Materjalide veod korraldada olemasolevate juurdepääsuteede kaudu.
2. Vältida pinnase (muda, kruus jms) kandumist riigiteele. Vajadusel näha ette vastavaid leevendavaid meetmeid, näiteks sõidukite puhastamine enne riigiteele sõitmist.
3. Transpordiamet ei võta kohustusi projektiga seotud rajatiste väljaehitamiseks.

Kooskõlastus kehtib kaks aastat kirja välja andmise kuupäevast. Kui ehitusluba ei ole selleks ajaks välja antud, siis palume meid kaasata uuesti ehitusloa või projekteerimistingimuste menetlusse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Jana Prost

peaspetsialist

planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus

Lisa:

- Lisa 1. 412\_TN\_GV-3-01\_v03\_seletuskiri
- Lisa 2. 412\_TN\_GV-4-01\_v03\_asendiplaan

Jana Prost

5792 4753, [Jana.Prost@transpordiamet.ee](mailto:Jana.Prost@transpordiamet.ee)