

Anna Renžina

Saatja: Anna Renžina
Saatmisaeg: reede, 12. veebruar 2021 14:00
Adressaat: 'enekivinuk@hotmail.com'; 'keldrimae@online.ee'
Teema: Ardu Külalistemaja järelepärimine

Tere

28.08.2019 on Päästeamet andnud Ardu Külalistemajale aadressil Tallinna mnt 1, Ardu alevik, Kose vald, Harju maakond ettekirjutuse nr 7.2-6.2/1925, milles sisalduvate ettekirjutusega kohustati:

- 1. Märgistada päästemeeskonna sisenemistee.** Täitmise tähtaeg saabus 30.09.2019.
- 2. Esitada kehtiv korstnapühkimise akt ning tagada küttesüsteemide tuleohutus.** Täitmise tähtaeg saabus 30.09.2019.
- 3. Eraldada evakuatsioonitrepikoda omaette tuletõkkeseksiooniks.** Täitmise tähtaeg saabus 31.10.2020.
- 4. Teostada ventilatsioonisüsteemi hooldus ning tagada süsteemi tuleohutus.** Täitmise tähtaeg saabus 31.12.2019.
- 5. Teostada tuletõkkeklappide kontroll ning tagada nende korrasolek.** Täitmise tähtaeg saabus 31.12.2019.
- 6. Paigaldada tuletõkkeustele sulgemisseadised.** Täitmise tähtaeg saabus 31.10.2020.
- 7. Paigaldada tulekustutid nõuetekohaselt.** Täitmise tähtaeg saabus 30.09.2019.
- 8. Paigaldada puuduv automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem (edaspidi ATS).** Täitmise tähtaeg saabus 31.10.2020.
- 9. Paigaldada ATS-i keskseadme juurde vastupidavast materjalist paiknemisskeemid.** Täitmise tähtaeg saabus 30.09.2019.
- 10. Tagada ventilatsioonisüsteemi automaatne väljalülitumine automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS) keskseadme poolt tulekahjualarmi väljastamisel.** Täitmise tähtaeg saabus 31.10.2020.
- 11. Paigaldada puuduv evakuatsioonivalgustus.** Täitmise tähtaeg saabus 30.09.2019.
- 12. Teostada evakuatsioonivalgustuse nõuetekohane kontroll ning tagada evakuatsioonivalgustuse korrasolek.** Täitmise tähtaeg saabus 30.09.2019.

Ettekirjutusega kaasnesid sunniraha hoiatused ettekirjutuse mittetähtaegse täitmise korral kokku **5500 eurot**.

12.02.2021 seisuga eelpoolnimetatud ettekirjutuse täitmisest Päästeametit teavitatud ei ole.

Palume anda tagasisidet kas ja kuidas (lisada tõendusmaterjal: pildid, dokumendid, vms) on ettekirjutuse punktid täidetud/täitmata **hiljemalt 26.02.2021.**

Lugupidamisega,

Anna Renžina
Põhja päästkeskuse
ohutusjärelevalve büroo
Juhtivinspektor
mob: +372 53607604
anna.renzina@rescue.ee

PÄÄSTEAMET

Erika 3 | 10416 Tallinn | Eesti

www.paasteamet.ee

<http://www.facebook.com/paasteamet>

