


Pos.	Nimetus	Materjal	Mõõdud
1	Luuk	Malm	D630
2	Mansett	PE	D630
3	Redel, libisemiskindlate astmetega, HAILD	AISI316	300x340x2240
4	Kolmik 45°, Põlv 45°	PE	DN100
5	Korpus	PE100	ID1200, SN4 (1540)
6	Kuulkraan / Kummikiitsiber AVK	AISI316	2"
7	Survetoru	PE100	D110 SDR17
8	Kaevu põhi	PE/Raudbetoon	155 mm
	Vabäärnikud	PP/Teras	DN100
	Poldid, mutrid, seibid	AISI316	M16

- MÄRKUSED:
- Läbipesukaevude asukohta vt. VK-4-01 ja VK-4-02.
 - Käesoleva joonise alusena on kasutatud Innovative Water Systems ID1200 STRONG läbipesukaevu joonist.

Muudatus	Muudatuse sisu					Teostas	Kuupäev
TÖÖ NR.	STAAD.	JOONISE NR.	VER.	MÕÕTKAVA	JOONISE NIMETUS		
2424	PP	VK-7-04	v01	-	Survekanalisatsiooni läbipesukaev		
TÖÖ NIMETUS						Kauplusehoone liitumine ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooniga	
AADRESS						Veskinurga (66101:001:0460) Aluvere küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond	
JUHATAJA	Janek Nugis		25.04.2024		<div>INSENERIBÜROO NUGIS oü</div> <div></div>	Reinu tee 31c, 71020 Viljandi tel: (+372) 5590 6542 e-post: info@ibnugis.ee veebileht: www.ibnugis.ee reg. nr. 14523977 MTR EEP004089, FPR000541	
INSENER	Reigo Ritso		25.04.2024				
KONTROLLIS							
FAILINIMI					2424_PP_VK-7-04_v01_labipesukaev_2024-04-25.dwg		

Reinu tee 31c, 71020 Viljandi
tel: (+372) 5590 6542
e-post: info@ibnugis.ee
veebileht: www.ibnugis.ee
reg. nr. 14523977
MTR EEP004089, FPR000541