



TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL



	Olemasolev MP maakaabel
	Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
	Projekteeritud 24 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
	Lahtise kaeviku piirid
	Kinnistu piir
	Olemasolev KP maakaabel
	Olemasolev drenaažitoru
	Olemasolev veetrass
	Olemasolev sidekaabel
	Vaakumkanalisatsioonitrass
	Survekanalisatsioonitrass
	Kanalisatsioonitrass
	Projekteeritud jaotus- ja liitumiskilp
	Projekteeritud alajaam
	Puurimise kaevik

Märkus:

- Gealusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-163
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Tellijä:  elektrilevi	Töövõtja:  enersense	Adress: Mõigu 3, Tallinn 10112 11445550	Kuupäev: 20.09.2024
Töö nimetus: Kohila-Nõela võrgupiirkonna parandamine Kohila alev, Kohila vald, Raplamaa IP7157		E-mail: liis.tammekand@enersense.com	Töö nr: RP/24/014/1
Joonise nimetus: Tingmärgid		Projekteeris: Liis Tammekand	Kontrollis: Janar Kubbi