



**TERVISEAMET**

Elering AS  
info@elering.ee  
Kadaka tee 42  
12915, Tallinn

Meie 03.11.2025 nr 9.4-3/25/8727-2

### **Tähelepanu juhtimine elektrialajaama mürähäiringutest Veeriku piirkonnas**

Terviseametile (edaspidi amet) on edastatud teave, mille kohaselt kostub Elering AS'ile kuuluvast alajaamast (aadress Ilmatsalu tn 5c, Tartu) madalsageduslikku müra. Mürahäiringut täheldatakse hilisõhtul, alates kella 23:00, kuid mõnikord ka päevasel ajal. Müratundlikuks objektideks on vahetusläheduses asuvad elamud.

Vastavalt atmosfääriõhu kaitse seaduse (AÕKS) §-le 59 on AS Elering müraallika valdaja, kes peab tagama, et tema territooriumilt ei leviks normtasest ületavat müra. AÕKS § 56 lõikele 4 ja § 61 lõikele 1, ning keskkonnaministri määrusele nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ lisa 1 kohaselt kehtivad II kategooria maa-alal tööstusmüra piirväärtuse ekvivalenttasemed:

- Päevasel ajal (07.00–23.00) ei tohi müra ületada 60 dBA;
- Öisel ajal (23.00–07.00) ei tohi müra ületada 45 dBA.

Palume Teil müraallika valdajana arvestada eeltooduga ning tagada, et alajaama (aadress Ilmatsalu tn 5c, Tartu) tööst tingitud müra vastaks kehtivatele normtasemetele. Samuti palume võtta tarvitusele vajalikud meetmed, et tagada normidele vastav ja elanikele sobiv elukeskkond. Mõistame, et nimetatud tegevustega võivad kaasneda paratamatud helid, kuid oluline on tagada, et need ei mõjutaks negatiivselt ümbritsevate elanike elukeskkonda ega puhkevõimalusi.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Liis Kukk  
vaneminspektor (keskkonnatervis)

Liis Kukk  
+372 55937141 liis.kukk@terviseamet.ee

**Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn**  
Paju 2, 50603 Tartu  
Akadeemia 2, 80011 Pärnu  
Kalevi 10, 30322 Kohtla-Järve

telefon +372 794 3500  
e-post: info@terviseamet.ee  
www.terviseamet.ee

registrikood 70008799  
KMKN EE101339803  
EE891010220034796011  
viitenumber 2800048574