



ANALÜÜSIAKT TA26000319 - Joogivesi

Tellijä: Naerupõnnid OÜ
Sookase tee 8
62107 Haaslava küla
Kastre vald
Tartu maakond

Proovivõtjad: Tiirik, Kati

Proovivõtuaeg: 26.01.2026

Laborisse tulek: 26.01.2026 14:40

Analüüsi lõpp: 28.01.2026 09:55

Proovivõtukoha valdaja: Naerupõnnid OÜ

Proovivõtkoht: Tartu maakond, Kastre vald, Haaslava küla, Naerupõnnid OÜ, Nurme tee 19, köögi kraanikauss

Proovi märgistus: 492

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Enterokokid	EVS-EN ISO 7899-2	0	arv/100 ml	0
Escherichia coli	EVS-EN ISO 9308-2	0	arv/100 ml	0

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

Kinnitas: osakonnajuhataja Hille Allemann
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

28.01.2026