


















TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

	Olemasolev MP maakaabel
	Projekteeritud 24 kV maakaabel olemasolevas kaitsetorus
	Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus, D160, 750N
	Projekteeritud 24 kV maakaabel kaitsetorus, D160, 750N
	Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus, D160, 1250N
	Projekteeritud 24 kV maakaabel kaitsetorus, D160, 1250N
	Lahtise kaeviku piirid
	Kinnistu piir
	Olemasolev KP liin
	Olemasolev sidekaabel
	Olemasolev truup, noolega näidatud vee voolusuund
	Olemasolev veetoru
	Projekteeritud KP harukilp pinnases
	Projekteeritud liitumiskilp pinnases
	Projekteeritud alajaam, 3610x2860 mm



Märkus:

- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-167
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Tellijä: 	Töövõtja: 	Adress: Mõigu 3, Tallinn 10112 11445550	Kuupäev: 05.08.2024
Töö nimetus: Jägala üleviimine 20kV III etapp IP7218		E-mail: liis.tammekand@enersense.com Tel nr: +372 56924605	Töö nr: IH/24/11
Joonise nimetus: Asendiplaani tingmärgid		Projekteeris: Liis Tammekand	Joon nr: 001
		Kontrollis: Janar Kubbi	Möötkava:-