

39201:001:3050  
Uue-Järna

20501:001:0843  
Juhani

KP: PEØ160; 750N; L=302 m  
- kinnisel meetodil  
- sügavusel 1,0 m

KP: PEØ160; 1250N; L=13 m  
- kinnisel meetodil  
- sügavusel 1,0 m

KP: PEØ160; 750N; L=45 m  
- sügavusel 1,0 m

KP: PEØ160; 1250N; L=11 m  
- kinnisel meetodil  
- sügavusel 1,0 m

NBI Ettevaatust,  
liiklusmärk

Edasi vt.  
Leht 10

Oi. olev 0,4 kV maakaabel  
AXMK 4x95

Märjakaasiku – Kiduspe – Kõpu tee

39201:001:2820  
12138 Märjakaasiku – Kiduspe – Kõpu tee

Proj. 10 kV maakaabel:  
KPL224461; AL 3x120 mm<sup>2</sup>  
(AJ15069 - AJ15066)  
L= 1416/1450 m (trass/kaabel)

NBI Ettevaatust,  
elektrikaabel,  
sidetrass.

Dem. jaotuskilp JK22051  
(asendada)

Proj. jaotuskilp JK69839  
Maandus.

Riigitee nr 12138  
KM 4,97

Oi. olev 0,4 kV maakaabel  
MPL367001; AXMK 4x95  
MP: PEØ110; 1250N; L=13 m  
- kinnisel meetodil  
- vt joonis IP6545-6


MP: PEØ110; 750N; L=6 m  
- sügavusel 1,0 m

Edasi vt.  
Leht 13

Proj. 0,4 kV maakaabel:  
MPLxxxxx; AL 4x240 mm<sup>2</sup>  
(AJ15066 - JK22051)  
L= 222/235 m (trass/kaabel)  
MP: PEØ110; 750N; L=203 m  
- sügavusel 1,0 m  
KP: PEØ160; 750N; L=252 m  
- sügavusel 1,0 m


Oi. olev 0,4 kV maakaabel:  
Nr 43688; AXMK 4x95 mm<sup>2</sup>  
(LK189774 - proj. pinnemuhtv)  
NBI Kaabel jääb reservi.

Oi. olev liitumiskilp  
LK189774



39201:001:0188  
Tiharu – Järna

39201:001:1560  
Vana – Järna

Projekt:	Lauka-Kõpu 10 kV liini (Kiduspe harulinn) rekonstrueerimine I OSA Kiduspe küla, Hilumaa vald, Hiiu maakond				Tellijä:	Elektrilevi OÜ							
Joonis:	<div><div><div>DRAFT IT</div><div>DRAFT IT OÜ Reg. koode 4001336 Kõpu 10 kV liini info@draftit.ee</div></div></div>				Asendiplaan		Joonise nr:	IP6545-K1-1					
Projekteeris					Mikk Reiter		Tel. 5348 2952						
							Mõõtkava		1:500		Leht		
									Tööprojekt		11		
									Staadium		24		

**DRAFTIT**  
DRAFTIT OÜ  
Reg. koht: 1420335  
Kohustuslikult kontrollitud  
14.04.2020