



PÄÄSTEAMET

ASUTUS ESIS ESEKS

KASUTAMISEKS

Märge tehtud: 09.04.2024

Kehtib kuni: 09.04.2029

Alus: Avaliku teabe seadus § 35 lg 1 p 2, 9, 10, 17

Teabevaldaja: Päästeamet

Margus Piht
Pyynikin Brewing Oy Eesti filiaali
margus.piht@pyynikin.com

Teie:

Meie: 09.04.2024 nr 7.2-12.2/2048-1

Tähtaja andmine hädaolukorra lahendamise plaani kooskõlastamise menetluses

Pyynikin Brewing Oy (16589443) Eesti filiaal Haljala (Rakvere mnt 7 inimesele, Haljala alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond) hädaolukorra lahendamise plaanis esineb puudusi majandus- ja taristuministri 01.03.2016 määruse nr 18 „Nõuded ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte kohustuslikele dokumentidele ja nende koostamisele ning avalikkusele edastatavale teabele ja õnnetusest teavitamisele“ (edaspidi määrus nr 18) §'i 5 osas:

1. Hädaolukorra lahendamise plaanis (HOLP) vaadata üle sidepidamise eest vastutav isik ja määrata see ametikoht inimesele, kes on teadlik ettevõttes olevate kemikaalidega (Paikvaatlusel 21.02.24 selgus, et isik ei soovi olla vastutav). Täiendada.
2. Holp-is ei ole välja toodud LPG ohualasid (ülerõhk, soojuskiirgus). Täiendada.
3. Holp-is ei ole stsenaariumid kooskõlas riskianalüüsis olevaga. Palume välja tuua kõik stsenaariumid.
4. Hädaolukorra lahendamise plaanis on välja toodud määruse nr 18 § 5 lõige 3 punkti 3 osa (võimalikud hädaolukorrad, nende tagajärjed, vajalike ressursside arvestus ja tegevusjuhised, vastutavad isikud ja nende ülesanded) tabelina. Täpsustamist vajavad järgmised punktid:
 - Tagajärgedes tuua välja kahjustused ettevõttele (sh varale), dominoefekti võimalused.
 - Olemasoleva ja vajaliku ressursi veerus ei ole kajastatud vajaminevat ressursi (nt milliste õnnetuste oleks vaja Päästeameti, kiirabi või politsei abi).
 - Hinnata ettevõtte põhjal: tulekustutus- ja päästetöödeks; elanikkonna teavitamiseks, evakueerimiseks ja ohtliku ala piiramiseks: kommunikatsioonivahendid ja varajase hoiatuse süsteemi rakendamine, lekete sulgemiseks ja kemikaalide kogumiseks või neutraliseerimiseks: keemiakaitsevarustus, analüsaatorid ja dosimeetrid, lekkesulgemisvahendid, avariimahutid, õlitõrjevahendid, absorbendid, neutraliseerivad kemikaalid või biopreparaadid, lähimad veevõtukohad.
 - Palume välja tuua, milliste hädaolukordade juures on vajalik elektri ja kommunikatsioonide väljalülitamine ning kes vastutab selle eest.
 - Tegevusjuhistes tuua välja selged juhised, kuidas ohjeldada õnnetust, et minimeerida selle tagajärgi ja piirata mõju, mida see võib avaldada inimese tervisele, keskkonnale ja varale. Samuti tuleb kirjeldada, kuidas keskkond suurõnnetuse järel taastatakse ja puhastatakse

Palume esitada täiendatud hädaolukorra lahendamise plaan ja/või soovi korral oma arvamus ja vastuväited Päästeameti poolt hädaolukorra lahendamise plaanis ostutatud puuduste kohta läbi Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti infosüsteemi JVIS (<https://jvis.ttja.ee/>), Päästeameti e-posti aadressile rescue@rescue.ee hiljemalt **09.05.2024**

Teavitame Teid, et juhul, kui nimetatud tähtjaks ei ole Päästeametile esitatud nõuetele vastavat hädaolukorra lahendamise plaani, jätab Päästeamet ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaani kooskõlastamata kemikaaliseaduse § 23 lõike 2 punkti 2, lõike 4 ning lõike 5 punkti 2 alusel.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Raili Lanno

ohutusjärelevalve büroo peainspektor

Ida päästekeskus

Teadmiseks: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

+372 5302206

raili.lanno@rescue.ee