

TELLIJA: Elektrilevi OÜ
LC2464
EPP-914585-1

TÖÖPROJEKT

**Vahtla kinnistu peakaitsme nimivoolu suurendamine,
Rootsiküla, Kihnu vald,
Pärnu maakond**

Projekteerija: Jalmar Hövel

Pärnu
2024

LEONHARD WEISS OÜ	Tööprojekt Nr LC2464	Vahtla kinnistu peakaitsme nimivoolu suurendamine, Rootsküla, Kihnu vald, Pärnu maakond	2024	Lk 2/6
-------------------	-------------------------	--	------	--------

Sisukord

PROJEKTI KOOSTAJAD	2
1. Asukoht	3
2. Seletuskiri.....	3
2.1. Üldosa	3
2.2. Tehniline lahendus.....	4
2.2.1. MP maakaabelliin	4
2.2.2. MP õhuliin.....	4
2.2.3. Rahnu alajaam	4
2.2.4. Liitumiskapp ja tarbija ühendus.....	4
2.2.5. Maandamine ja Maanduspaigaldised.....	5
2.2.6. Tähistused.....	5
3. Maastiku ja teede taastamine	5
4. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve	5
5. Käidjuhend	5
6. Andmetabelid ja spetsifikatsioonid	5
6.1. Materjalide ja seadmete spetsifikatsioon	5
6.2. Tööde mahud.....	6
LISAD	6
Lisa A. Kooskõlastused	6
JOONISED	6
Joonis LC2464-1. Asendiplaan.....	6
Leht 1 Asendiplaani vaade 1 ja 2.....	6
Leht 2 Asendiplaani vaade 3	6
Joonis LC2464-2. Elektriskeem	6
Leht 1 Elektriskeem	6

PROJEKTI KOOSTAJAD

Projekti koostamisel osalesid:

Projekteerija


Jalmar Hövel
Tel. +372 53051974
j.hovel@leonhard-weiss.com

Kontrollis

Karl Martin Põldsam
Tel. +372 59002453
k.poldsam@leonhard-weiss.com
Pädevustunnistus nr EI-025-22

LEONHARD WEISS OÜ	Tööprojekt Nr LC2464	Vahtla kinnistu peakaitsme nimivoolu suurendamine, Rootsiküla, Kihnu vald, Pärnu maakond	2024	Lk 3/6
-------------------	-------------------------	---	------	--------

1. Asukoht



Joonis 1.1. Objekti asukoht Rootsikülas Kihnu vallas Pärnu maakonnas.

2. Seletuskiri

2.1. Üldosa

Käesoleva projektiga on lahendatud Pärnu maakonnas, Kihnu vallas, Rootsikülas Vahtla kinnistu peakaitsme nimivoolu suurendamine. Toitealajaam: KÕPU 35/10, fiider: POOTSI:KQP, Jaotusalajaam: Manni:(Tõstamaa) ja Rahnu:(Tõstamaa). Kaablitrasside projekteeritud (trassi)pikkused selguvad töömahtude tabelist ja asendiplaanilt, arvutuslikud pikkused (koos varuga) on esitatud asendiplaani joonistel, elektriskeemidel ja spetsifikatsioonis.

Projekteerimistöö aluseks on võetud Elektrilevi OÜ lähteülesanne nr 480953.

Projekt on koostatud lähtudes kehtivatest normdokumentidest, millest kinni pidada ehitusel ja hilisemal käidul:

- Elektrilevi OÜ varahalduri poolt antud täiendavad andmed;
- Elektrilevi OÜ „Elektripaigaldise projekti koostamise juhend J352“;
- „Eesti Energia (0,4...20) kV võrgustandard“;
- „Ehitusseadustik“
- „Seadme ohutuse seadus (lühend - SeOS)“
- EVS-EN 61140:2016 Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele;
- EVS-HD 60364-4-41:2016 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest;
- EVS-HD 60364-4-42:2011 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse kuumustoime eest;
- EVS-HD 60364-4-43:2010 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse;
- EVS-HD 60364-4-443:2016 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitseviisid. Kaitse pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest;

LEONHARD WEISS OÜ	Tööprojekt Nr LC2464	Vahtla kinnistu peakaitsme nimivoolu suurendamine, Rootsküla, Kihnu vald, Pärnu maakond	2024	Lk 4/6
-------------------	-------------------------	--	------	--------

- EVS-HD 60364-5-54:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine, kaitsejuhid ja kaitse-potentsiaaliühtlustusjuhid;
- EVS-EN 50110-1:2013 Elektripaigaldiste käit;
- EVS-HD 60364-4-443:2016 "Kaitse pingehäirete ja elektromagnetiliste häiringute eest";

Kolm päeva enne liniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute valdajatega, teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja nõudmistega. Tööd teostatakse kooskõlastatult Elektrilevi OÜ varahalduri ja arendus-ehitusosakonna projektijuhiga. Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatare koosolekul enne tööde alustamist. Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga.

Tööd teostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normatiividele ja seadustele ning kinni pidada töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest. Järgida häid töötegemise tavasid.

Ehitustööd toimuvad riigiteel:

Maakaabelliini paigaldamine 19139 Lennujaama-Suigu tee kaitsevööndis km 2,96 kinniselt kaitsetorus.

Ühisriputuse madalpinge õhuliini demonteerimine toimub: 19139 Lennujaama-Suigu tee kaitsevööndis km 2,84-2,96.

Ehitustööd toimuvad Audru metskond 64, Kihnu Kruusamaardla ja vahtla kinnistutel.

2.2. Tehniline lahendus

2.2.1. MP maakaabelliin

MP kaabelliinid ehitada vastavalt joonisele LC2464-1.

Tabel 2.2. MP maakaablid.

Kaabli nr	Algus	Lõpp	Mark	Pikkus, m	Lahtine kaeve, m	Kinnine läbimine, m	Toru, D=110 750N, m	Toru, D=110 1250N, m
				(trass)				
MPL431939	Haugi F4	Mast 15	AI 4G120	275	244	31	244	31

Kaabel paigaldada pinnasesse kaablikaitsetorusse 0,7-1,0 m sügavusele ja tähistada lahtise kaeve ulatuses pinnasesse paigaldatava märkelindiga.

2.2.2. MP õhuliin

Manni alajaama F1 fiider demonteerida Mastist 15 kuni 13. F1 fiidri uueks lõpuks on Uue-Kalmu 139902LK. Mastile 13 paigaldada tõmmitis.

2.2.3. Rahnu alajaam

Alajaama paigaldada uus mastilüli F4.

2.2.4. Liitumiskapp ja tarbija ühendus

LK181977 Vahtla kinnistu kilbist asendada olemasolev peakaitse uue peakaitsmega. Olemasolev peakaitse on 3x20A.

Tabel 2.4. Mõõtepunktide andmed.

LEONHARD WEISS OÜ		Tööprojekt Nr LC2464	Vahtla kinnistu peakaitse nimivoolu suurendamine, Rootsküla, Kihnu vald, Pärnu maakond		2024	Lk 5/6
Nr	Tarbija	Peakaitse	Arvesti nr	LK nr	Märkused	
1	Vahtla	3x25A	00671629-L	LK181977	Asendada peakaitse	

2.2.5. Maandamine ja Maanduspaigaldised

Madalpinge mastile ehitada joonisel IP2464-1 näidatud kohas maandus maandustakistusega mitte üle 100 oomi.

2.2.6. Tähistused

Tähistuste paigaldamisel pidada kinni kehtivast juhendist P346 „Võrguvara tähistamise ja märgistamise nõuded.“

Kõik kaablisooned märgistada kapis vastavalt L1, L2, L3 ja PEN ning kaablid tähistada kaablilipikutega.

3. Maastiku ja teede taastamine

Ehitajal lasub kohustus taastada ehitustöödele eelnenud olukord; muuhulgas tuleb taastada ehituse käigus kahjustada saanud pinnas, siluda ja täita mehhanismide poolt tekitatud jäljed; samuti tihendada hoolikalt kaevisse tagasitäide, vajadusel teha hilisemad täite- ja taastamistööd ära vajunud pinnasega kaablitrassil. Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (traadi jupid, RB tukid vms).

Kaevealade katted taastada vähemalt tööde eelnevas seisus.

Kaevisse täitmisel arvestada pinnase hilisemat vajumist. Tagasitäiteks sobiv pinnas vajadusel ladustatakse ja kasutatakse piirkonna täitmiseks. Ülemäärane ja tagasitäiteks mittesobivad pinnasekogused on töövõtja kohustatud utiliseerima.

Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Peale ehitustööde lõppu tööplats puhastada ja korrastada. Rikutud haljastus taastada. Kõik ehitusjäätmed ja ajutised tarandid kõrvaldada, lammutatud või vigastatud piirded taastada.

4. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve

Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadustikust” ja Elektrilevi elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab elektrivõrgu varahaldur ja Elektrilevi projektijuht. Kõik kõrvalekalded projektist kooskõlastada tellija ja projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult.

Ehitustööd korraldada hea ehitustava kohaselt. Ehitus ja kaevetööde ajaks piirata ehitusplatsid piirdelindiga ja tähistada ohutusmärkidega. Töökoht tähistada nõuetekohaselt tööde tellija ja tööde teostaja andmetega.

5. Käidujuhend

Käesoleva projekti järgi ehitatavate elektripaigaldiste käidul kasutada Elektrilevi OÜ varem kehtestatud käidujuhendeid.

6. Andmetabelid ja spetsifikatsioonid

6.1. Materjalide ja seadmete spetsifikatsioon

Tabel 6.1. Põhimaterjalide ja seadmete spetsifikatsioon.

*Tabel 6.1. on esitatud eraldi failis.

LEONHARD WEISS OÜ	Tööprojekt Nr LC2464	Vahtla kinnistu peakaitsme nimivoolu suurendamine, Rootsküla, Kihnu vald, Pärnu maakond	2024	Lk 6/6
-------------------	-------------------------	--	------	--------

6.2. Tööde mahud

Tööde mahud esitatakse eraldi vormikohase failina.

LISAD

Lisa A. Kooskõlastused

Kooskõlastused ja kooskõlastuste koondtabel kontaktandmetega esitatakse eraldi failina.

JOONISED

Joonis LC2464-1. Asendiplaan

Leht 1 Asendiplaani vaade 1 ja 2

Leht 2 Asendiplaani vaade 3

Joonis LC2464-2. Elektriskeem

Leht 1 Elektriskeem