

Mõõtmised tehti: 11.04.2024

katselabor reg.numbriga L209

info@indimef.ee

Ruumi number, nr: otstarve		
Ruumi suurus (m²):	Toitepinge 230 V	Mõõtepunktide arv: 1
Valgusallika tüüp:	LED	Lampide hetkeolukord: olemasolevad

Töökohta valgustustiheduse mõõtetulemused				
Mõõtepunkt	Mõõtetulemus(Ix)			Korrigeeritud mõõtetulemus
M (h=0.85)	E1	E2	E	
1	220	220	220	220
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
valgustuse norm				200
Korrigeeritud mõõtetulemus pingele 230V (Ix):				220
ühtlustegur E min / E keskm			220	1.00

Märkused:	hooldetegur Kh	1,0
valgustustiheduse hooldeväärtus (lx)		220
Laste hoolekandeaustuse tervisekaitsenõuded		

Ruumi number, nr:			elutuba
Ruumi suurus (m²):	Toitepinge 230 V	Mõõtepunktide arv: 2	
Valgusallika tüüp:	LED	Lampide hetkeolukord: olemasoleva	

Töökoha valgustustiheduse mõõtetulemused				
Mõõtepunkt	Mõõtetulemus(Ix)			Korrigeeritud mõõtetulemus
M (h=0.85)	E1	E2	E	
2	330	330	330	330
3	310	310	310	310
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
valgustuse norm				300
Korrigeeritud mõõtetulemus pingele 230V (Ix):				430
ühtlustegur E min / E keskm				0.72

Märkused:	hooldetegur Kh	1,0
valgustustiheduse hooldeväärtus (lx)		430
Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded		

Mõõtmised tehti: 11.04.2024

katselabor reg.numbriga L209

info@indimef.ee