



NR.	01	ARV	1	-	AVA MÕÖT	TÜÜP	
TÄHIS	VU-01	KÄELISUS	V	P	1020×2600	TERASEST SOOJUSTATUD VÄLISUKS	
VIIMISTLUS, MÄRKUSED SOOJUSTATUD VÄLISUKS, ELEKTROTSINGITUD TERASLEHEST. LÄVEPAKK(ROOSTEVABA) 40mm. VÄRVITON RAL 7021 (TUMEHALL). HINGED KORROSIOONIKINDLAD JA FIKSEERITUD HINGE TOED KUULLAAGRITEGA. KÄEPIDEMED JA LUKUKILBID CR. LUKK ASSA 701 (VÕI ANALOOG VASTAVALT STANDARDILE EN 1125), SARJASTATUD SÜDAMIKUGA OFG-33799. UKS VARUSTADA ILMASTIKUKINDLA ELEKTRIOHU MÄRGIGA. VÄLJAST AVATAV VÕTMEGA, SEEST PAANIKAPOOMIGA. PAANIKAPOOM VARUSTADA JÄRELHELENDAVA KLEEBISEGA "VÄLJAPÄÄS/EXIT". LUKUL PEAB OLEMA LUKUSTUSREŽIIMI VALIK. UKS VARUSTADA SULGURIGA, MILLEL ON AVATUD ASENDI FIKSAATOR. UKS VARUSTADA VALVESIGNALISATSIOONILE SOBIVATE LENGISISESTE MAGNETKONTAKTIDEGA. UKSE SOOJAJUHTIVUS MAX. 1.7W/m <sup>2</sup> K						VAADE VÄLJAST  KÕIK MÕÕDUD TÄPSUSTADA ENNE TELLIMIST KOHAPEAL	
NR.	02	ARV	1	2	AVA MÕÖT	TÜÜP	
TÄHIS	VU-02	KÄELISUS	V	P	1020×2000	TERASEST SOOJUSTATUD VÄLISUKS	
VIIMISTLUS, MÄRKUSED SOOJUSTATUD VÄLISUKS, ELEKTROTSINGITUD TERASLEHEST. LÄVEPAKK(ROOSTEVABA) 40mm. VÄRVITON RAL 7021 (TUMEHALL). HINGED KORROSIOONIKINDLAD JA FIKSEERITUD HINGE TOED KUULLAAGRITEGA. KÄEPIDEMED JA LUKUKILBID CR. LUKK ASSA 701 (VÕI ANALOOG VASTAVALT STANDARDILE EN 1125), SARJASTATUD SÜDAMIKUGA OFG-33799. UKS VARUSTADA ILMASTIKUKINDLA ELEKTRIOHU MÄRGIGA. VÄLJAST AVATAV VÕTMEGA, SEEST PAANIKAPOOMIGA. PAANIKAPOOM VARUSTADA JÄRELHELENDAVA KLEEBISEGA "VÄLJAPÄÄS/EXIT". LUKUL PEAB OLEMA LUKUSTUSREŽIIMI VALIK. UKS VARUSTADA SULGURIGA, MILLEL ON AVATUD ASENDI FIKSAATOR. UKS VARUSTADA VALVESIGNALISATSIOONILE SOBIVATE LENGISISESTE MAGNETKONTAKTIDEGA. UKSE SOOJAJUHTIVUS MAX. 1.7W/m <sup>2</sup> K						VAADE VÄLJAST  KÕIK MÕÕDUD TÄPSUSTADA ENNE TELLIMIST KOHAPEAL	
1	MUUDETUD LUKKUDE SARJASTUS					Ü. SEVEREV	27.07.2023
Muudatus	Selgitus					Muudatuse tegi	Kuupäev
<b>SEVECON</b> PAIDE 5B-29 TÜRİ 72713 JÄRVAMAA MTR. NR. EEP003527; REG. NR. 12929712 WWW.SEVECON.EE; INFO@SEVECON.EE		PROJEKT REOLA 110/10kV ALAJAAMA HOONE		JOONISE NIMETUS JAOTUSSEADME HOONE VÄLISUKSED I		TÖÖ NR 10-23	
TELLJA: ENEFIT CONNECT OÜ		AADRESS REOLA JAOTLA REOLA KÜLA KAMBJA VALD TARTU MAAKOND		JOONISE NR AR-8-01		MUUDATUS v02	
PÄDEV ISIK: P. TALTS				KUUPÄEV 13.07.2023		STAADIUM EP	
TEOSTAS: Ü. SEVEREV						PROJEKTI OSA AR	
						FORMAAT A4	
						MÕÖTKAVA 1:50	