



PÄÄSTEAMET

Taivi Kõiv
SA Tartu Perekodu Käopesa
juhataja@kaopesa.ee

Teie 19.09.2025 nr

Meie 15.10.2025 nr 7.2-2.2/5749-1

Hinnang tuleohutusalasele olukorrale

Päästeameti Lõuna päästekeskuse ohutusjärelvalve büroo teostas 23.09.2025 kontrollkäigu hoonetes aadressiga Jaama tn 72, Tartu linn, Tartu maakond.

Kinnistul paiknevas peahoone esimesel korrusel soovib SA Tartu Perekodu Käopesa (registrikood 90012478) suurendada päeva- ja nädalahoiuteenuse kohtade arvu ühe koha võrra. Kokku osutatakse teenust kuuele inimesele.

Kontrollkäigul avastatud tuleohutusnõude rikkumise likvideerimiseks on Tartu Linnavalitsusele antud 14.10.2025 ettekirjutus järgmise nõudega:

1. Tagada ehitise tuletõrje voolikusüsteemi nõuetele vastavusse viimine.

Tähtaeg: 30.06.2026

Hinnang on esitamiseks Sotsiaalkindlustusametile.

(allkirjastatud digitaalselt)

Madis Pintson

Ohutusjärelvalve büroo peainspektor

Lõuna päästekeskus

Madis Pintson

+372 799 8602

madis.pintson@paasteamet.ee