



Märkused 10.11.2024

- Palume kajastada asendiplaanil avatud kaeviku kaugus riigitee teekatte servast.



- Palume korrigeerida riigitee maaüksuse IKÕ plaani
IKÕ plaanil kajastada minimaalselt ka geoalus (tee kontuur, hooned).
IKÕ plaanil palume kajastada olemasolevad tehnovõrgud, kas mõne muu eristuva värviga või hallinna.



Projekteeritav veetorustik kajastada terves ulatuses kuni Suur-Sõjamäe 39 kinnistuni hetkel kajastub all hall kontuur. Palume hall kontuur eemaldada.

