



PÄÄSTEAMET

/\*ASUTUSESISESEKS

KASUTAMISEKS

Märge tehtud:

Kehtib kuni:

Alus:

Teabevaldaja: Päästeamet\*/

Margus Ivask  
Elva Vallavalitsus  
elva@elva.ee

Teie 25.03.2025 nr 6-1/2-9

Meie 02.06.2025 nr 7.2-3.2/1772-1

**Kalme külas Männituka 7 ja Männikäbi  
detailplaneeringu kooskõlastamisest  
keeldumine**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 8 alusel keeldub Päästeameti Lõuna päästekeskuse ohutusjärelvalve büroo nõunik Margo Lempu kooskõlastamast Tartu maakonnas Elva vallas Kalme külas Männikäbi ja Männituka 7 kinnistute ning Käärdi alevikus Odra 15 kinnistute detailplaneeringut järgmisel põhjusel:

Tuletõrje veevarustuse lahendus ei vasta nõuetele. Planeeringus kirjeldatud hüdrant Odra tänaval asub kaugemal kui 200 m, Männikäbi kinnistu piirini 227 m.

Päästekeskus juhib ka tähelepanu tupiktee pikkusele. Olemasolev Odra tänav on üle 250 m pikk ning ei oma alternatiivset juurdepääsu. Üldjuhul võib tupiktänavat planeerida kuni 150m pikkusena.

Päästeameti Lõuna päästekeskuse kooskõlastuse andmisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Elva vallavalitsuse otsust planeeringu kehtestamise keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Margo Lempu  
Ohutusjärelvalve büroo nõunik  
Lõuna päästekeskus

+372 7337313  
margo.lempu@paasteamet.ee