

From: "Elektrilevi" <no-reply@elektrilevi.ee>
Sent: 1/6/2026 11:09:30 AM
To: "RMK" <rmk@rmk.ee>
Cc:
Subject: Teavitus ohtlikust olukorrast

Hea Riigimetsa Majandamise Keskus

Korralise võrgu ülevaatus käigus märkasime, et aadressil **Meerapalu küla, Kastre metskond 124** (katastritunnus nr **45401:001:0089**) asub elektriliinide all metallaed, mis võib olla ohtlik inimestele ja varale.

Kui rikke korral (näiteks torm) kukub elektriliini juhe aiale, satub kogu aed pinge alla. Seetõttu on ohustatud aia lähedal viibivad inimesed ja loomad. Ohtlikuks maa-alaks loetakse 8 m aiast.

Tekkinud ohuolukorra likvideerimiseks soovitame elektriliinide all olev metallist aia osa asendada elektrit mittejuhtivast materjalist aiaga (näiteks puit, plastik, kivi).

Õnnetuse korral on metallaia omanik osaliselt vastutav kõrgepinge õhuliini kaitsevööndis tekkivate kahjude eest. Kaitsevööndi ulatuse ja seal kehtivate kitsenduste kohta saab lähemalt lugeda [kaitsevööndi kooskõlastuste lehelt](#).

Lisainfot leiate meie [veebilehelt](#).

Heade soovidega

Taavi Nummert
kaitsevööndi rikkumiste vanemspetsialist

Elektrilevi OÜ

Veskiposti 2, 10138 Tallinn

Eraklientide teenindus: 777 1545 | info@elektrilevi.ee

Äriklientide teenindus: 777 1747 | ariklient@elektrilevi.ee

www.elektrilevi.ee

