Transpordiamet soovitab vastav asendiplaani väljavõte

x= 6589500

x= 6589450

x= 6589400

x= 6589350

y= 553100

y= 553150

y= 552900

y= 553050

Taastada asfaldkate ol. vuugini

Nehatu Loo-Lagedi tee nr 11110 1.083 km

Projekteeritud välisvalgustuse kaabelliin kaitsetorus F2 - AXPK 4G25 L=ca~180m

Tänavavalgustuse kaabel paigaldada kinnisel meetodil - suunduurimine cа 12m, sügavus min 1,0m teepinnast (puurauku sissetõmmatav toru PE D75, 1250N) NB! Enne suunduurimist tuleb kindlasta teha olemasolevate trasside sügavused ja asukohad.

Asfaltkate

Betoon

Kõnnitee

Kõrgendatud äärekivi

±0.00=33.30

±0.00=33.15

Asfaltkate

Betoon

Kõnnitee

Kõrgendatud äärekivi