

Tere

Lõpuks saama saata ka mõningad vastused:

1. ATS paigaldamiseks on sõlmitud leping G4S-iga. Seadmete paigalduse pakkumine sisaldab mõlemaid hooneid, kõiki ruume ja sisaldab lifti seskamist. (täpsem info: Üllar Liblik tel: +372 5178610)

Uksesulgurite suhtes saatsime Muinsuskaitsele päringu mudeli kooskõlastuseks (kontakt isik Egle Tamm), kuid pole tänaseni vastust saanud. Oleme proovinud tabada telefoni teel kuid hetkeks ei õnnestunud, loodame et vastab meili teel.

2. Saadame evakuatsioonivalgustide dokumentatsiooni ja sertifikaadid (lisatud manuses). Päevikud saab täita ja esitada valdaja ehk AS C.H.P

Lugupidamisega,

Aleks Reimundt
Viatica Grupp OÜ
viaticagrupp@gmail.com

14 февр. 2017 г., в 16:18, Gennadi Apevalov <Gennadi.Apevalov@rescue.ee> написал(а):

Tere!

Mõned küsimused Ülikooli 8 ja 8a kohta:

1. Kas ATS ja ukksesulgurite paigaldamise kohta on juba saavutatud kokkuleppe ja konkreetsed tähtajad? Kas nende tööde käigus paigaldatakse ATS ka Ülikooli 8a ruumidesse (kus see puudub) ja tehakse lifti seiskamise rakendus? Küsisin Muinsuskaitseametist järgi, kas ukksesulgurite paigaldamiseks on vajalik nende kooskõlastus, vastus oli - kindlasti vaja.
2. Palun saatke trepikotta paigaldatud evakuatsioonivalgustite kohta infot, mille järgi saaks hinnata, et tegemist on nõuetekohaste paigaldistega. Üldiselt iga toote kohta peaks olema vastavustunnistus või sertifikaat. Ja kas valgustuse toimimist saab ka kontrollida selleks tähistatud automaatkaitsme välja lülitamisega. Evakuatsioonivalgustust tuleb kontrollida kord kuus ja

põhjalikumalt kord aastas, mille kohta täidetakse turvavalgustuse päevik.
Praegu seda tehtud ei ole.

Vallikraavi tänavapoolses evakuatsioonitrepikojas tuletõkkeuste puudumise kohta ettekirjutust ei tee, aga kui majas hakkate midagi renoveerima, siis tuleb see trepikoda viia vastavusse kehtivate nõuetega. Tuletõre voolikusüsteemi kontroll on mõttekas Teil ise ära tellida, kuna tuletõrjekraanid asuvad omaette eraldi nelja asutuse ruumides. Eelmise kontrolli oli vist teinud Total Eesti OÜ.

Lugupidamisega

Gennadi Apevalov
ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Lõuna päästkeskus