



Olemasolev 10/0,4kV alajaam (Nr:AJ12888)
 - Jadavinnaküliti: $I_n=400A$, Jean Müller SL2
 - Sulavkaitsmed: $I_n=160A$, NH2, (3tk)

Järve tee 1
 94901:005:0384

Puru tee 2
 94901:005:1634

Puru tee 5
 94901:005:1629

Puru tee 1
 94901:005:1631

22194 Külitse järve tee
 94901:005:0307

Projekteeritud 0,4kV maakaabel (Nr:MPL436377)
 - Maakaabel: AXP4G240, $L_{TRASS}=138m$, $L_{KAABEL}=151m$
 - Kaitsetoru: $\varnothing 160mm$, 750N/1250N, $L_{TRASS}=138$ (olemasolev)
 - Maakaabel paigaldada olemasolevasse reservtorusse

Järve tee 2
 94901:005:0396

Projekteeritud 0,4kV liitumiskilp (Nr:LK234398)
 - Tarbija: Kiigemäe tee 2 laadimispunkt
 - LK kilp: 1-kohaline; Harju Elekter; $I_n=160A$
 - Peakaitse: $I_n=3 \times 160A$
 - Arvesti: P2P
 - Kilbi kõrgusmärk: Olemasoleva kilbiga samale kõrgusele
 - LK kilp paigaldada uksega sõidutee suunas

Projekteeritud tarbijakaabli reservtoru
 - $\varnothing 75mm$, 450N, $L_{TRASS}=2m$, $L_{TORU}=4m$
 - Toru paigaldada maapinnast min 0,7m sügavamale
 - Toru üks ots tuua maa peale
 - Toru mõlemale otsale paigaldada kaitsekork

22193 Külitse kaupluse tee
 94901:005:0304

Kiigemäe tee 2
 94901:005:1640

TINGMÄRGID

- Projekteeritud 0,4kV maakaabel ol.olevas torus
- Projekteeritud 0,4kV liitumiskilp
- Projekteeritud liitumiskilbi reaalne suurus
- Projekteeritud tarbija reservtoru
- Olemasolev kinnistupiir

MÄRKUSED:
 1) Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ lähteülesandest nr: 482002.
 2) Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:
 - Geodeetilise alusplaani: koostaja - OÜ Geopartner; töö nr - GEO 24-4714; kuupäev - detsember 2024 (Koordinaadid L-EST97; kõrgused EH2000 süsteemis).
 3) Kaablite paigaldamisel teiste tehnoarajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnoarajatise kaitsevööndis tegutsemise korrast.
 4) Kaablite ristumisel teiste tehnoarajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
 5) Katendite taastamisel lähtuda katendite taastamise asendiplaanist (Vt. Joonis EL-02).

Tellija: Elektrilevi OÜ		Joonis: Asendiplaan	Joonise nr. EL-01	Möötkava 1:500 / A3	Leht 1/1
Stadium	Tööprojekt	Töö nimetus:	Muudatus		Kuupäev
Koostas	K. Kaarmäe	Kiigemäe tee 2 elektrisõidukite laadimispunkti liitumine elektrivõrguga			
Kontrollis	I. Lillemäe				
Proj. kood	LC3169	Aadress:	Külitse alevik, Kambja vald, Tartu maakond		
Töö nr.	24_THR919957				
Kuupäev	28.12.2024	24_THR919957_TP_EL-01_ASEND_241228_KK	 Salve 2a Tallinn 11612 Tel: (+372) 6 701 066 www.eservice.ee Elektritööde reg. nr.: EL10360030-0001		