



RIIGIMETSA MAJANDAMISE
KESKUS

Lääne-Viru maakond
Haljala vald
Sagadi küla
45403
rmk@rmk.ee

Teie: 19.02.2026 nr
Meie: 25.02.2026 nr 6.2-2/7407

**Pekulaane tee ehitusprojekti koostamiseks
tehniliste tingimuste väljastamine**

Riigimetsa Majandamise Keskus esitas Maa- ja Ruumiametile (edaspidi MaRu) taotluse Valga maakonnas Valga vallas Õruste külas asuva Pekulaane tee ehitusprojekti koostamiseks (registreeritud MaRu dokumendihaldussüsteemis KIRKE nr 13.2-2/26/2547).

Planeeritav metsatee paikneb taotlusele lisatud asendiplaani kohaselt maaparandusehitise SUUR-PAABU METS (maaparandussüsteemi kood/ehitise kood 3101110010180/006) maa-alal ja ristub sama ehitise eesvooluga.

Projekti koostamisel arvestada alljärgnevate tingimustega:

1. Tee projekteerimisel ja ehitamisel tagada olemasoleva eesvoolukraavi toimimine. Vajadusel näha ette eesvoolukraavi puhastamine settest ja voolutakistustest.
2. Uue truubi projekteerimisel arvestada piisava läbilaskevõimega võttes aluseks valgala arvutuse.
3. Kõrguslikult projekteerida uus truup nii, et truubist ülesvoolu ei tekiks paisutust, st truupi mitte projekteerida settele ning truubi ette ja taha projekteerida vajadusel ehitusaegsed settepesad. Näha ette eesvoolukraavi puhastamine settest rajatavast truubist üles- ja allavoolu.
4. Truubi otsakute kindlustis peab tagama kraavi nõlva ning põhja piisava püsivuse.
5. Planeeritava metsatee projekt kooskõlastada MaRu maaparanduse osakonnaga.

(allkirjastatud digitaalselt)

GERDA LÕIV

maaparanduse osakonna maaparanduse kooskõlastuste büroo juhataja

Ly Keel
5326 9141 ly.keel@maarium.ee