



PÄÄSTEAMET

Külliki Kiiver
Häädemeeste Vallavalitsus
haademeeste@haademeeste.ee

Teie 10.05.2024 nr 6-1/40-2

Meie 10.06.2024 nr 7.2-3.4/2841-2

**Laadi külas Kuuseheki kinnistu
detailplaneeringu tuleohutuse osa
kooskõlastamisest keeldumine**

Austatud Külliki Kiiver

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest arhitekt Indrek Mikk poolt koostatud töö nr 23-08/DP Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Laadi küla, Kuuseheki kinnistu detailplaneeringu tuleohutuse osale järgmistel põhjustel:

1. Ehitisvälise kustutusvee planeerimisel ja projekteerimisel tuleb aluseks võtta siseministri 18.02.2021 määruse „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ nõudeid mitte EVS 812-6:2013 standardi nõudeid. Palun planeeringu seletuskirjas teha vastavad parandused.

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Häädemeeste Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Anastasia Sutt
Ohutusjärelvalve büroo
inspektor
Lääne päästekeskus

Anastasia Sutt
+372 5334 5835
anastasia.raud@rescue.ee