



PÄÄSTEAMET

Häädemeeste Vallavalitsus
haademeeste@haademeeste.ee

Teie 08.10.2024 nr 6-1/24-9

Meie 18.10.2024 nr 7.2-3.4/1778-6

**Laadi külas Ruusamäe detailplaneeringu
tuleohutuse osa kooskõlastamine**

Austatud Külliki Kiiver

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel annab Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse Lokomotiiv OÜ koostatud töö nr 0422 Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Laadi küla, Ruusamäe kinnistu detailplaneeringu tuleohutuse osale.

Juhime tähelepanu, et veevõtukohale peab olema paigaldatud hüdrant. Veevõtukoht peab vastama siseministri 18.02.2021 määruse nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ nõuetele.

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Häädemeeste Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Anastasia Sutt
Ohutusjärelvalve büroo
inspektor
Lääne päästekeskus

+372 4447836
anastasia.sutt@rescue.ee