



PÄÄSTEAMET

Raul Arulaan  
Propaan AS  
raul.arulaan@propan.ee

Teie 19.04.2024

Meie 23.04.2024 nr 7.2-1/2370-2

**Kinnistu Osale Aadressil Lao tn 5, Pärnu  
rajatav ladustamisplats**

Päästeamet on vaadanud üle 19.04.2024 esitatud dokumentatsiooni Pärnu Majandusühistuga kinnistu osa kasutamiseks, mis asub aadressil Lao tn 5, Pärnu. Dokumentatsioonist lähtub, et üüritavale territooriumile on plaanis paigaldada merekonteinerid ja soojak, et tegeleda vedelgaasi balloone ladustamise ja müügiga. Planeeritavad ladustamiskogused jäävad alla 5 tonni. Gaasiballoonide ladustamisele on kehtestatud nõuded majandus- ja taristuministri 03.07.2015 määruses nr 87 „Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded“. Tuleohutuse tagamiseks tuleb tagada tuleohutuse seaduses ja rakendusaktides sätestatud tingimusi.

Juhime tähelepanu järgmistele asjaoludele, mida ohutuse seisukohalt tagada:

- 1) Tagada ohutuskujad ja hoiustada balloone majandus- ja taristuministri 03.07.2015 määruses nr 87 sätestatud nõuete kohaselt.
- 2) Tagada piisaval hulgal ja hajutatult sobilikud tulekustutid.
- 3) Tõkestada kõrvaliste isikute juurdepääs.
- 4) Märgistada balloonide hoiukohad: hoiatus- ja keelumärgid.
- 5) Tagada, et töötajad oleksid juhendatud ja valmis õnnetusjuhtumine korral korrektselt tegutsema.

Võttes aluseks esitatud dokumentatsiooni ning vestluse käigus kogutud informatsiooni, siis Päästeameti hinnangul antud tegevus vastab nõuetele ning planeeritav ladustamiskoht ja muud ohutusmeetmed on sobilikud.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Reelika Kuusik  
ekspert  
ohutusjärelvalve osakond

+372 51939475  
reelika.kuusik@rescue.ee