

PROJEKTI KOOSKÖLASTUS

Kooskõlastuse nr 3733230908
Kooskõlastuse kuupäev 17.01.2023

KOOSKÖLASTUSE TELLIJA

Registrikood 11445550
Ettevõtte nimi ENERSENSE AKTSIASELTS
Kontakisik HARDI TAMME
Objekti aadress Kondi, Haiba küla, Saue vald (LR6435)
Töö number LR6435, 23-1
Töö sisu Liitumine madalpingel
Etapp Tööprojekt

KOOSKÖLASTATUD TINGIMUSTEL

* Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 3 tööpäeva enne tööde algust objektil <https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-kooskolastamise-vorm>

Info põhja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja lõuna piirkonnas telefonil 46 54 500

* Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt.

* Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normidekohastest vahekaugustest.

* Õhuliini kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda kaitsevööndis töötamise luba.

* Õhuliinide all üle 4,5m kõrguste mehhanismidega töötamine on Elektrilevi loata keelatud.

* Kaabel paigaldada normide kohasele sügavusele maapinnast

KOOSKÖLASTUSE VÄLJASTAS



Maie Erik

Elektrilevi OÜ volitatud esindaja

ELEKTRILEVI OÜ
Veskiposti 2, 10138 Tallinn
Eraklientide teenindus: 777 1545
Äriklientide teenindus: 777 1747
Rikketelefon 1343

Reg.kood 11050857
info@elektrilevi.ee
ariklient@elektrilevi.ee
www.elektrilevi.ee