



TINGMÄRGID

- Projekteeritud 0,4kV maakaabel 450N torus
- Projekteeritud 0,4kV liitumiskilp
- Projekteeritud tarbija reservtoru
- Projekteeritava liitumiskilbi reaalse suurus
- Transpordimaa kaitsevöönd
- Olemasolev kinnistupiir

Paplenurga
72701:002:1027

1185 Hüturu-Alliku-Saue tee L7
72701:002:0379

Pliiatsi
72701:002:0556

Olemasolev 10/0,4kV alajaam (Nr:JUHKOMÄE)
- Sulvakaitsmed: In=160A, NH2

Projekteeritud 0,4kV maakaabel (Nr:MPL430391)
- Maakaabel: AXPK4G120, L_{TRASS}=4m, L_{KAABEL}=12m
- Kaitsetoru: Ø110mm, 450N, L_{TRASS}=4m, L_{TORU}=6m (lahtiselt)
- Maakaabel koos kaablikaitsetoriga paigaldada lahtiselt 1,0m sügavusele

Projekteeritud tarbija kaabli reservtoru
- Kaitsetoru: Ø75mm, 450N, L_{TRASS}=2m, L_{TORU}=4m
- Toru paigaldada maapinnast min 0,7m sügavamale
- Toru üks ots tuua maa peale
- Toru mõlemale otsale paigaldada kaitsekork

Projekteeritud 0,4kV liitumiskilp (Nr:LK230975)
- Tarbija: Pliiatsi
- LK kilp: 1-kohaline; Harju Elekter; I_n=63A
- Peakaitse: I_n=3x10A
- Arvesti: P2P
- Kilbi kõrgusmärk: 27,20 (EH-2000)
- LK kilp paigaldada uksega sõidutee suunas

MÄRKUSED:

- 1) Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ lähteülesandest nr: 471605.
- 2) Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:
- Geodeetilise alusplaani: koostaja - OÜ Geoalus; töö nr - 24-G345; kuupäev - 23.08.2024 (Koordinaadid L-EST97; kõrgused EH2000 süsteemis).
- 3) Kaablite paigaldamisel teiste tehnoarajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnoarajatise kaitsevööndis tegutsemise korrast.
- 4) Kaablite ristumisel teiste tehnoarajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
- 5) Katendite taastamisel lähtuda katendite taastamise asendiplaanist (Vt. Joonis EL-02).

Tellija: Elektrilevi OÜ		Joonis: Asendiplaan	Joonise nr. EL-01	Mõõtkava 1:500 / A3	Leht 1/1
Stadium	Tööprojekt	Töö nimetus:	Muudatus		Kuupäev
Koostas	K. Kaarmäe	Pliiatsi kinnistu liitumine elektrivõrguga			
Kontrollis	I. Lillemäe				
Proj. kood	LC1807	Address:	Salve 2a Tallinn 11612 Tel: (+372) 6 701 066 www.eservice.ee		
Töö nr.	24_LH910427	Alliku küla, Saue vald, Harju maakond			
Kuupäev	30.08.2024	24 LH910427_TP_EL-01_ASEND_240830_KK			
			Elektriteede reg. nr.:		EL10360030-0001