

Indikaator MEF OÜ mõõtelabor  
EAK poolt akrediteeritud katselabor reg.numbriga L209  
Riia 136b, Tartu 51014, tel. 7 390 194, info@indimef.ee

## VALGUSTUSTIHEDUSE MÕÕTMISED

mõõtearuanne nr. **19-249**

**ProTERA Erakool**  
Tehase 16, Tartu

Valgustustiheduse mõõtmised toimusid **05 september 2019. a.** ajavahemikul kella 16.00 – 18.00 vastavalt Indikaator MEF OÜ mõõtemetoodikale IMM7-01.

### **Mõõdeti ruumide üld- ja turvavalgustust.**

Mõõtmised on teostatud luksmeetriga CHAUVIN ARNOUX, tüüp C.A. 810, nr. 981004131, kalibreeritud 06.06.2019.

Mõõtmistulemused (mõõtearuandel ja plaanidel mõõtepunktid  $n$  ja  $T_n$ ) on saadud mõõtmisel mõõteprotokollis näidatud kõrgustel.

***Võttes aluseks antud mõõtetulemused ja kehtiva standardid:***

***EVS-EN 12464-1:2011; EVS-EN 1838:2013***

***võib hinnata, et ruumide valgustustugevus vastab kehtivatele normidele.***

Enn Magnus

Indikaator MEF OÜ juhataja